

#147379#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 18-24, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00088942	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	963,419	963,419	0
Количество тепловой энергии, система 2	726,613	708,307	18.306

Подпись исполнителя _____



#147013#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4239
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,747	0,444	43,16	35,04	0	42,46	34,59	7,87	24	0	0	57,7	49,3	8,48	0,7	0,7
25.08.2025	-	0,303	0,217	41,27	34,79	0	40,97	34,68	6,29	24	0	0	34,5	32,1	2,46	0,7	0,7
26.08.2025	-	0,09	0,073	37,93	34,95	0	37,93	34,95	2,98	24	0	0	24,3	23,8	0,44	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,047	0,049	37,18	34,89	0	37,18	34,89	2,29	24	0	0	20,9	21	-0,09	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,047	0,052	37,2	34,85	0	37,2	34,85	2,35	24	0	0	20,9	21	-0,12	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,042	0,044	36,88	34,8	0	36,88	34,8	2,08	24	0	0	21,1	21,2	-0,16	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,144	0,105	37,76	34,73	0	37,7	34,7	3	24	0	0	25,5	23,7	1,87	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,781	0,483	43,25	34,5	0	42,61	34,06	8,55	24	0	0	56,4	47,6	8,78	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,708	0,384	42,36	35,55	0	41,64	35,07	6,57	24	0	0	59,1	50	9,11	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,713	0,391	42,34	35,37	0	41,62	34,89	6,73	24	0	0	59,1	50,1	9,01	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,672	0,362	41,97	35,48	0	41,28	35,02	6,26	24	0	0	58,7	50	8,71	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,635	0,317	41,39	35,73	0	40,67	35,25	5,42	24	0	0	59,2	50,3	8,93	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,667	0,352	41,8	35,6	0	41,08	35,12	5,96	24	0	0	59,5	50,6	8,88	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,672	0,361	41,94	35,63	0	41,22	35,15	6,07	24	0	0	59,6	50,8	8,79	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,664	0,358	42,17	35,71	0	41,45	35,23	6,22	24	0	0	58,7	50,2	8,57	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,66	0,346	41,73	35,59	0	41,01	35,11	5,9	24	0	0	59,4	50,5	8,89	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,661	0,348	41,9	35,69	0	41,18	35,21	5,97	24	0	0	59	50,2	8,76	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,691	0,382	41,96	35,16	0	41,27	34,71	6,56	24	0	0	58,8	50	8,8	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,677	0,357	41,94	35,75	0	41,22	35,27	5,95	24	0	0	60	50,9	9,07	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,675	0,352	41,96	35,79	0	41,24	35,31	5,93	24	0	0	59,7	50,5	9,13	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,714	0,396	42,66	35,69	0	41,94	35,21	6,73	24	0	0	59,3	50,4	8,93	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,762	0,459	43,88	35,69	0	43,16	35,21	7,95	24	0	0	58,4	49,9	8,53	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,684	0,366	42,29	35,76	0	41,57	35,28	6,29	24	0	0	58,8	49,9	8,86	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,725	0,407	42,92	35,68	0	42,2	35,2	7	24	0	0	58,7	49,8	8,92	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,667	0,365	41,18	34,55	0	40,53	34,14	6,39	24	0	0	57,2	48,3	8,82	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,733	0,39	42,77	36,07	0	42,05	35,59	6,46	24	0	0	60,6	51	9,59	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,75	0,403	42,62	35,76	0	41,9	35,28	6,62	24	0	0	61	51,2	9,84	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,769	0,431	42,01	34,67	0	41,29	34,19	7,1	24	0	0	61,2	51,4	9,77	0,7	0,7
21.09.2025	-	0,743	0,413	41,94	34,87	0	41,22	34,39	6,83	24	0	0	61	51,5	9,53	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,739	0,406	41,84	34,85	0	41,12	34,37	6,75	24	0	0	60,9	51,4	9,51	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,724	0,382	41,55	34,96	0	40,83	34,48	6,35	24	0	0	60,9	51,1	9,75	0,7	0,7
Итого:	-	18,306	10,195	1283,75	1094,15	0	1265,62	1082,2	183,42	744	0	-	52,58	45,15	7,43	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	708,307	37896,62	31412,95	0	37245,1	31040,87
23.09.2025	726,613	39180,37	32507,1	0	38510,72	32123,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения