

#163293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4237

ВКТ-7

00088942

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	18,3	0,32	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,025	111,21	111,91	0	109,87	111,01	-1,14	24	0	0	51,2	41,9	9,34	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,688	198,76	200,01	0	196,28	198,3	-2,02	24	0	0	51,8	43,2	8,62	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,629	195,15	196,49	0	192,7	194,8	-2,1	24	0	0	51,7	43,2	8,47	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,7	129,43	130,21	0	128,47	129,49	-1,02	24	0	0	38,6	33,2	5,45	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,553	192,54	193,78	0	190,14	192,1	-1,96	24	0	0	51,3	43,1	8,18	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,529	192,45	193,69	0	190,05	192,01	-1,96	24	0	0	51,4	43,3	8,06	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,515	192,38	193,66	0	189,98	191,98	-2	24	0	0	51,3	43,3	8	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,492	192,24	193,53	0	189,84	191,85	-2,01	24	0	0	51,3	43,5	7,87	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,48	192,55	193,85	0	190,15	192,17	-2,02	24	0	0	51,3	43,5	7,81	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,469	192,5	193,76	0	190,1	192,08	-1,98	24	0	0	51,3	43,6	7,76	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,481	192,58	193,84	0	190,18	192,16	-1,98	24	0	0	51,3	43,5	7,81	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,501	192,61	193,86	0	190,21	192,18	-1,97	24	0	0	51,3	43,4	7,91	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,536	192,28	193,52	0	189,88	191,84	-1,96	24	0	0	51,4	43,3	8,1	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,52	192,32	193,54	0	189,92	191,86	-1,94	24	0	0	51,3	43,3	8,03	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,505	192,23	193,48	0	189,83	191,8	-1,97	24	0	0	51,3	43,4	7,94	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,439	192,29	193,56	0	190,02	191,88	-1,86	24	0	0	50,2	42,6	7,58	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,219	186,29	187,66	0	184,47	186,26	-1,79	24	0	0	45,6	38,9	6,62	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,455	191,7	193,04	0	189,54	191,36	-1,82	24	0	0	49,7	42	7,7	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,526	191,78	193,08	0	189,49	191,4	-1,91	24	0	0	50,5	42,4	8,08	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,53	191,71	193	0	189,44	191,32	-1,88	24	0	0	50,7	42,6	8,1	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,461	191,34	192,66	0	189,12	190,98	-1,86	24	0	0	49,9	42,1	7,73	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,398	191,65	193	0	189,49	191,32	-1,83	24	0	0	49,3	41,9	7,4	0,7	0,7	-
Итого:	31,651	4087,99	4115,13	0	4039,17	4080,15	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,651															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	963,419	100783,36	101418,71	0	99349,15	100431,6
23.10.2025	995,07	104871,35	105533,84	0	103388,32	104511,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 10:20:36