

#194429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4239

ВКТ-7

00088942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,823	0,465	43,43	35,72	0	42,69	35,24	7,45	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,83	0,465	43,55	35,79	0	42,77	35,31	7,46	24	0	0	62,1	51,7	10,4	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,827	0,464	43,51	35,77	0	42,76	35,29	7,47	24	0	0	62	51,7	10,29	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,839	0,48	43,89	35,86	0	43,12	35,38	7,74	24	0	0	61,7	51,6	10,15	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,895	0,547	44,96	35,75	0	44,2	35,27	8,93	24	0	0	61,2	51,4	9,86	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,777	0,415	42,9	35,92	0	42,16	35,44	6,72	24	0	0	61,9	51,7	10,16	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,881	0,52	44,55	35,91	0	43,78	35,43	8,35	24	0	0	62,1	52	10,18	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,03	0,676	47,14	35,92	0	46,28	35,44	10,84	24	0	0	62,2	52,1	10,03	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,757	0,384	42,73	36,29	0	42	35,81	6,19	24	0	0	62,1	51,7	10,39	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,76	0,39	42,95	36,41	0	42,2	35,93	6,27	24	0	0	62,1	51,8	10,34	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,792	0,421	43,49	36,47	0	42,75	35,99	6,76	24	0	0	62,1	51,7	10,34	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,836	0,465	44,14	36,36	0	43,37	35,88	7,49	24	0	0	62,1	51,8	10,34	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,84	0,465	44,15	36,37	0	43,37	35,89	7,48	24	0	0	62,1	51,7	10,37	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,856	0,482	44,52	36,45	0	43,72	35,97	7,75	24	0	0	62,1	51,7	10,37	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,742	0,363	42,71	36,66	0	41,97	36,18	5,79	24	0	0	62,1	51,6	10,51	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,828	0,454	44,11	36,53	0	43,34	36,05	7,29	24	0	0	62,1	51,7	10,35	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,897	0,521	45,2	36,52	0	44,41	36,04	8,37	24	0	0	62,1	51,8	10,38	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,909	0,539	45,43	36,41	0	44,62	35,93	8,69	24	0	0	62,1	51,8	10,29	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,979	0,61	46,67	36,52	0	45,86	36,04	9,82	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,789	0,419	43,49	36,5	0	42,71	36,02	6,69	24	0	0	62,1	51,7	10,42	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,815	0,443	43,57	36,23	0	42,82	35,75	7,07	24	0	0	62,1	51,6	10,52	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,871	0,501	44,48	36,13	0	43,7	35,65	8,05	24	0	0	62,1	51,7	10,43	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,814	0,444	43,75	36,37	0	43,01	35,89	7,12	24	0	0	62,1	51,7	10,34	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,869	0,497	44,9	36,67	0	44,14	36,19	7,95	24	0	0	62,1	51,7	10,35	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,865	0,492	45,28	37,12	0	44,49	36,64	7,85	24	0	0	62,1	51,8	10,34	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,887	0,504	45,63	37,23	0	44,82	36,75	8,07	24	0	0	62,1	51,7	10,45	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,935	0,556	46,29	37,01	0	45,48	36,53	8,95	24	0	0	62,1	51,7	10,38	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,858	0,478	45,06	37,09	0	44,27	36,61	7,66	24	0	0	62,1	51,6	10,45	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,8	0,417	44,12	37,16	0	43,37	36,68	6,69	24	0	0	62,1	51,6	10,48	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,896	0,518	45,49	36,89	0	44,71	36,41	8,3	24	0	0	62,1	51,6	10,47	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,81	0,425	44,24	37,15	0	43,49	36,67	6,82	24	0	0	62,1	51,6	10,55	0,7	0,7	-
Итого:	26,307	0	1376,33	1129,18	0	1352,38	1114,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,307																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	797,684	43045,86	35695,5	0	42309,52	35268,54
23.01.2026	823,991	44422,19	36824,68	0	43661,9	36382,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:27:09