

#207929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2026	0,993	53,7	24	0	87,5	71,7	-9,4
25.01.2026	0,92	53,07	24	0	83,6	68,8	-7,3
26.01.2026	0,82	52,9	24	0	78,5	65,3	-4,4
27.01.2026	0,787	52,74	24	0	76,2	63,4	-3,8
28.01.2026	0,882	53,42	24	0	81,3	67,2	-6
29.01.2026	1,006	54,51	24	0	88,2	72,4	-9,7
30.01.2026	1,011	52,96	24	0	89,2	72,8	-12,4
31.01.2026	1,047	52,73	24	0	91,4	74,4	-13,8
01.02.2026	1,028	51,42	24	0	90,3	73,2	-18,9
02.02.2026	1,026	50,94	24	0	90,2	72,9	-20,1
03.02.2026	1,016	51,92	24	0	89	72,2	-18
04.02.2026	0,983	52,49	24	0	87,3	71,3	-12,3
05.02.2026	0,927	53,52	24	0	84,5	69,7	-7,6
06.02.2026	0,737	49,4	24	0	74,4	62,5	-3,2
07.02.2026	0,797	51,91	24	0	77,3	64,1	-3,3
08.02.2026	0,891	52,29	24	0	82,3	67,7	-4,9
09.02.2026	0,981	51,75	24	0	88,2	72	-12,1
10.02.2026	0,926	52,04	24	0	85,4	70,2	-12,4
11.02.2026	0,729	49,8	24	0	74,8	63	-3,8
12.02.2026	0,638	47,58	24	0	72,5	61,1	-0,7
13.02.2026	0,626	41,79	24	0	74,5	62	-1,2
14.02.2026	0,853	44,68	24	0	82,8	66,4	-6,7
15.02.2026	0,938	44,77	24	0	88,7	70,7	-11,2
16.02.2026	0,924	44,28	24	0	88,2	70,3	-
17.02.2026	0,899	44,73	24	0	86,3	69,1	-
Итого:	22,385	1261,34	600	0	0	0	0
Гкал	19,251						

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2026	2269,214	185527,51	164261,64
17.02.2026	2291,599	186788,85	164861,64

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 7:45:26