#283386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	0,831	44,95	24	0	82,5	66,6	-
19.02.2026	0,764	45,92	24	0	77,2	63	-
20.02.2026	0,776	50,46	24	0	76,1	63	-
21.02.2026	0,781	51,01	24	0	76,7	63,6	-
22.02.2026	0,733	51,37	24	0	74	61,7	-
23.02.2026	0,73	51,32	24	0	73,9	61,7	-
24.02.2026	0,724	51,64	24	0	73,8	61,8	-
25.02.2026	0,714	49,92	24	0	73,2	60,9	-
26.02.2026	0,746	50,92	24	0	74,8	62,3	-
27.02.2026	0,722	53,26	24	0	73,6	62	-
28.02.2026	0,626	45,55	24	0	70,4	58,3	-
01.03.2026	0,72	53,89	24	0	74,3	62,8	-
02.03.2026	0,697	51,53	24	0	73,3	62,4	-
03.03.2026	0,723	53,77	24	0	74,3	62,8	-
04.03.2026	0,727	53,22	24	0	74,7	63	-
05.03.2026	0,726	52,81	24	0	74,7	62,9	-
06.03.2026	0,711	53,07	24	0	73,9	62,4	-
07.03.2026	0,711	53	24	0	73,7	62,2	-
08.03.2026	0,68	51,82	24	0	72,2	60,9	-
09.03.2026	0,702	52,5	24	0	73,4	61,9	-
10.03.2026	0,696	52,13	24	0	73,4	61,9	-
11.03.2026	0,725	53,04	24	0	74,9	63,2	-
12.03.2026	0,672	53,24	24	0	72,1	61,3	-
13.03.2026	0,685	53,77	24	0	72,6	61,7	-
14.03.2026	0,674	52,81	24	0	72,7	61,8	-
15.03.2026	0,666	51,37	24	0	72,4	61,3	-
16.03.2026	0,67	49,45	24	0	72,8	61,1	-
17.03.2026	0,692	49,59	24	0	74	62	-
18.03.2026	0,677	49,13	24	0	72,9	61,1	-
Итого:	20,701	1486,46	696	0	0	0	0
Гкал	17,803						

Общее время работы системы, ч	696
Период нормальной работы системы, ч	696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
17.02.2026	2291,599	186788,85	164861,64
18.03.2026	2312,3	188275,31	165557,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:30:35