

# #163290#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
03.10.2025	0,37	20,26	24	0	45,2	37,2	-
04.10.2025	0,75	45,94	24	0	76,3	62,3	-
05.10.2025	0,682	47,85	24	0	73,6	61,3	-
06.10.2025	0,696	49,06	24	0	74,5	62,3	-
07.10.2025	0,698	49,56	24	0	74,8	62,8	-
08.10.2025	0,652	49,27	24	0	72,4	61	-
09.10.2025	0,512	40,64	24	0	64,4	57	-
10.10.2025	0,67	52,56	24	0	73	62	-
11.10.2025	0,672	52,33	24	0	73,5	62,5	-
12.10.2025	0,645	51,6	24	0	71,7	61	-
13.10.2025	0,659	52,04	24	0	72,4	61,6	-
14.10.2025	0,672	51,68	24	0	73,5	62,4	-
15.10.2025	0,662	50,65	24	0	73,4	62,2	-
16.10.2025	0,653	50,64	24	0	73,2	62,1	-
17.10.2025	0,678	52,71	24	0	74,5	63,5	-
18.10.2025	0,662	52,57	24	0	74,1	63,3	-
19.10.2025	0,665	52,3	24	0	74,2	63,3	-
20.10.2025	0,668	51,9	24	0	73,9	62,9	-
21.10.2025	0,689	51,89	24	0	75	63,6	-
22.10.2025	0,682	51,74	24	0	74,9	63,6	-
23.10.2025	0,676	53,03	24	0	75	64	-
Итого:	13,713	1030,22	504	0	0	0	0
Гкал	11,793						

Общее время работы системы, ч 504

Период нормальной работы системы, ч 504

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
02.10.2025	2197,607	181293,81	161550,07
23.10.2025	2211,32	182324,03	162054,07

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 7:25:40