

#190814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК
Киевская 121В, Калининград
2645
2176
SKM-01
33365
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	0,613	31,79	24	0	75,4	58,9	-3,9
25.11.2025	0,589	31,33	24	0	73,3	57,2	-0,9
26.11.2025	0,571	30,82	24	0	72,3	56,4	-0,4
27.11.2025	0,581	30,7	24	0	72,9	56,7	-1,3
28.11.2025	0,589	31,15	24	0	73,3	57,1	-0,4
29.11.2025	0,584	30,83	24	0	73,1	56,8	-0,3
30.11.2025	0,588	30,59	24	0	73,7	57,2	-0,5
01.12.2025	0,561	30,72	24	0	72	56,3	-
02.12.2025	0,575	29,94	24	0	72,6	56,1	-
03.12.2025	0,619	30,94	24	0	75,8	58,6	-
04.12.2025	0,613	31,29	24	0	75,4	58,6	-
05.12.2025	0,637	32,03	24	0	77	59,9	-
06.12.2025	0,62	32,08	24	0	76,6	60	-
07.12.2025	0,586	31,22	24	0	74,5	58,4	-
08.12.2025	0,561	30,98	24	0	72,7	57,1	-
09.12.2025	0,563	31,37	24	0	73	57,6	-
10.12.2025	0,551	31,52	24	0	72,4	57,4	-
11.12.2025	0,549	31,4	24	0	72,3	57,2	-
12.12.2025	0,545	31,29	24	0	72,1	57,1	-
13.12.2025	0,545	30,68	24	0	72,3	57,1	-
14.12.2025	0,548	30,9	24	0	72,6	57,4	-
15.12.2025	0,541	30,43	24	0	72,4	57,2	-
16.12.2025	0,551	30,43	24	0	73,2	57,6	-
17.12.2025	0,571	30,62	24	0	74,7	58,7	-
18.12.2025	0,578	30,79	24	0	75,1	59	-
19.12.2025	0,57	31,78	24	0	74	58,6	-
20.12.2025	0,566	32,97	24	0	73,3	58,6	-
21.12.2025	0,571	33,23	24	0	73,6	58,8	-
22.12.2025	0,567	33,26	24	0	73,5	58,9	-
23.12.2025	0,604	31,95	24	0	76,5	60,3	-
Итого:	17,307	939,03	720	0	0	0	0
Гкал	14,884						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	2229,409	183369,43	162798,07
23.12.2025	2246,716	184308,46	163518,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 10:43:43