

#194426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК
Киевская 121В, Калининград
2645
2176
SKM-01
33365
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2025	0,686	31,21	24	0	83	64,2	-6,3
25.12.2025	0,598	30,85	24	0	76,9	60,3	-5,6
26.12.2025	0,558	32,98	24	0	72	57,4	4,4
27.12.2025	0,577	33,63	24	0	73,3	58,6	5,4
28.12.2025	0,557	33,3	24	0	72,3	57,9	3,8
29.12.2025	0,557	32,66	24	0	72,5	58	2,5
30.12.2025	0,572	31,68	24	0	73,7	58,2	-1,1
31.12.2025	0,643	31,6	24	0	78,9	61,5	-4,2
01.01.2026	0,619	32,18	24	0	77,9	61,4	-5,2
02.01.2026	0,582	32,31	24	0	74,8	59,4	1,2
03.01.2026	0,585	31,6	24	0	75,2	59,3	-0,6
04.01.2026	0,606	31,1	24	0	76,4	59,7	-4
05.01.2026	0,597	31,26	24	0	75,5	59,1	-3
06.01.2026	0,647	30,71	23,58	128	79,7	61,7	-5,5
07.01.2026	0,713	31,42	24	0	83,3	63,8	-7,8
08.01.2026	0,744	31,38	24	0	85,3	65	-11
09.01.2026	0,742	31,89	24	0	84,7	64,7	-9,6
10.01.2026	0,649	31,21	24	0	78,4	60,6	-5,2
11.01.2026	0,634	31,22	24	0	77,7	60,3	-5,2
12.01.2026	0,635	30,94	24	0	77,6	60,1	-
13.01.2026	0,815	39,54	23,99	128	84,4	66,4	-
14.01.2026	0,75	49,61	24	0	76,2	63,4	-
15.01.2026	0,781	55,49	24	0	76,2	64,2	-
16.01.2026	0,862	55,22	24	0	80,3	67	-
17.01.2026	0,938	55,37	24	0	84,6	70,1	-
18.01.2026	0,947	55,01	24	0	85,1	70,3	-
19.01.2026	0,994	55,84	24	0	87,6	72,3	-
20.01.2026	0,953	55,06	24	0	85,8	71	-
21.01.2026	0,989	54,46	24	0	88,2	72,7	-
22.01.2026	0,988	53,6	24	0	87,2	71,5	-
23.01.2026	0,98	54,72	24	0	86,7	71,4	-
Итого:	22,498	1219,05	743,57	0	0	0	0
Гкал	19,348						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,57

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2025	2246,716	184308,46	163518,07
23.01.2026	2269,214	185527,51	164261,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:05:02