

#134812#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика 1551750	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	298,305	295,815	2.49

Подпись исполнителя



#134811#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 4813
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551750
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,064	5,367	5,268	5,255	5,189	24	24	0	0	68,4	56,2	9	5,1
22.06.2025	-	0,066	5,315	5,217	5,204	5,141	24	24	0	0	68,4	56	9	5,1
23.06.2025	-	0,108	5,997	5,872	5,868	5,802	24	24	0	0	69	50,6	9	5,1
24.06.2025	-	0,118	6,229	6,099	6,098	6,025	24	24	0	0	69,1	49,8	9	5,1
25.06.2025	-	0,102	5,953	5,834	5,826	5,763	23,99	23,99	0	0	68,8	51,4	9	5,1
26.06.2025	-	0,103	5,841	5,718	5,717	5,646	24	24	0	0	69	51	9	5,1
27.06.2025	-	0,095	5,667	5,544	5,547	5,475	24	24	0	0	68,8	51,7	9	5,1
28.06.2025	-	0,061	5,047	4,954	4,94	4,881	24	24	0	0	68,6	56,4	9	5,1
29.06.2025	-	0,06	5,001	4,907	4,896	4,835	24	24	0	0	68,5	56,2	9	5,1
30.06.2025	-	0,101	5,706	5,584	5,585	5,517	24	24	0	0	68,9	51	9	5,1
01.07.2025	-	0,1	5,742	5,626	5,62	5,556	24	24	0	0	68,9	51,3	9	5,1
02.07.2025	-	0,093	5,479	5,368	5,363	5,3	24	24	0	0	68,9	51,7	9	5,1
03.07.2025	-	0,087	5,363	5,249	5,25	5,183	24	24	0	0	68,7	52,1	9	5,1
04.07.2025	-	0,094	5,526	5,413	5,409	5,346	24	24	0	0	68,8	51,4	9	5,1
05.07.2025	-	0,058	4,95	4,862	4,848	4,79	24	24	0	0	68,3	56,4	9	5,1
06.07.2025	-	0,058	4,878	4,79	4,775	4,721	24	24	0	0	68,3	56,3	9	5,1
07.07.2025	-	0,088	5,29	5,184	5,178	5,117	24	24	0	0	68,8	51,9	9	5,1
08.07.2025	-	0,098	5,599	5,479	5,48	5,411	24	24	0	0	68,8	51	9	5,1
09.07.2025	-	0,092	5,466	5,355	5,35	5,288	24	24	0	0	68,8	51,7	9	5,1
10.07.2025	-	0,095	5,516	5,401	5,399	5,334	24	24	0	0	68,8	51,3	9	5,1
11.07.2025	-	0,094	5,512	5,399	5,395	5,333	24	24	0	0	68,7	51,4	9	5,1
12.07.2025	-	0,059	4,91	4,822	4,808	4,752	24	24	0	0	68,4	56,2	9	5,1
13.07.2025	-	0,058	4,876	4,79	4,774	4,719	24	24	0	0	68,4	56,3	9	5,1
14.07.2025	-	0,082	5,267	5,164	5,155	5,097	24	24	0	0	68,7	52,9	9	5,1
15.07.2025	-	0,086	5,319	5,208	5,207	5,141	24	24	0	0	68,7	52,3	9	5,1
16.07.2025	-	0,088	5,331	5,22	5,219	5,154	24	24	0	0	68,7	51,8	9	5,1
17.07.2025	-	0,086	5,203	5,096	5,093	5,031	23,44	23,44	0	0	68,8	52	9	5,1
18.07.2025	-	0,085	5,279	5,173	5,168	5,105	24	24	0	0	68,6	52,4	9	5,1
19.07.2025	-	0,056	4,812	4,723	4,712	4,653	24	24	0	0	68,1	56,3	9	5,1
20.07.2025	-	0,055	4,72	4,637	4,62	4,568	24	24	0	0	68,4	56,4	9	5,1
Итого:	-	2,49	161,161	157,956	157,759	155,873	719,43	719,43	-	-	68,68	53,11	9	5,1

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,43 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	295,815	11759,634	11492,997	11472,214	11364,213	17973,81	0
20.07.2025	298,305	11920,796	11650,952	11629,974	11520,085	18693,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения