

#146367#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика 1551750	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	302,872	300,759	2.113

Подпись исполнителя _____



#146366#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551750
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,099	5,618	5,502	5,498	5,436	24	24	0	0	68,8	50,9	9	5,1
22.08.2025	-	0,085	5,421	5,31	5,307	5,24	24	24	0	0	68,8	52,8	9	5,1
23.08.2025	-	0,061	5,2	5,107	5,092	5,031	24	24	0	0	68,3	56,4	9	5,1
24.08.2025	-	0,061	5,241	5,147	5,132	5,071	24	24	0	0	68,2	56,5	9	5,1
25.08.2025	-	0,024	13,421	13,332	13,243	13,163	24	24	0	0	53,8	52,2	9	5,1
26.08.2025	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	24	24	0	0	26,4	32	9	5,1
27.08.2025	-	0	0,008	0,008	0,008	0,008	24	24	0	0	24,7	28,2	9	5,1
28.08.2025	-	0	0,003	0,006	0,003	0,005	24	24	0	0	22,8	24,9	9	5,1
29.08.2025	-	0	0,009	0,008	0,008	0,009	24	24	0	0	22,6	22,8	9	5,1
30.08.2025	-	0,012	5,86	5,821	5,827	5,792	24	24	0	0	36,2	34,3	9	5,1
31.08.2025	-	0,067	5,966	5,856	5,847	5,772	24	24	0	0	66,8	55,4	9	5,1
01.09.2025	-	0,094	5,852	5,728	5,728	5,653	24	24	0	0	68,8	52,5	9	5,1
02.09.2025	-	0,093	5,853	5,729	5,729	5,654	24	24	0	0	68,7	52,4	9	5,1
03.09.2025	-	0,1	5,822	5,694	5,698	5,623	24	24	0	0	69,2	51,8	9	5,1
04.09.2025	-	0,093	5,754	5,629	5,632	5,557	24	24	0	0	68,7	52,3	9	5,1
05.09.2025	-	0,095	5,763	5,647	5,641	5,575	24	24	0	0	68,9	52,1	9	5,1
06.09.2025	-	0,06	5,163	5,069	5,055	4,993	24	24	0	0	68,4	56,7	9	5,1
07.09.2025	-	0,057	5,122	5,03	5,016	4,955	24	24	0	0	68,3	56,9	9	5,1
08.09.2025	-	0,086	5,561	5,447	5,442	5,376	24	24	0	0	68,7	53,1	9	5,1
09.09.2025	-	0,098	5,775	5,651	5,652	5,579	23,99	23,99	0	0	69	51,7	9	5,1
10.09.2025	-	0,097	5,725	5,607	5,604	5,537	24	24	0	0	69,1	51,9	9	5,1
11.09.2025	-	0,09	5,67	5,557	5,55	5,484	24	24	0	0	68,9	52,7	9	5,1
12.09.2025	-	0,099	5,868	5,746	5,743	5,674	24	24	0	0	68,8	51,7	9	5,1
13.09.2025	-	0,059	5,203	5,104	5,094	5,027	24	24	0	0	68,4	57	9	5,1
14.09.2025	-	0,061	5,254	5,156	5,145	5,079	24	24	0	0	68,5	56,6	9	5,1
15.09.2025	-	0,091	5,653	5,537	5,533	5,466	24	24	0	0	68,9	52,6	9	5,1
16.09.2025	-	0,092	5,673	5,558	5,552	5,485	24	24	0	0	68,9	52,5	9	5,1
17.09.2025	-	0,092	5,725	5,61	5,604	5,538	24	24	0	0	68,8	52,5	9	5,1
18.09.2025	-	0,099	5,904	5,782	5,779	5,709	24	24	0	0	68,8	51,8	9	5,1
19.09.2025	-	0,087	5,629	5,517	5,51	5,443	24	24	0	0	68,8	53,1	9	5,1
20.09.2025	-	0,059	5,178	5,086	5,068	5,01	23,99	23,99	0	0	68,5	57	9	5,1
Итого:	-	2,115	158,898	155,985	155,744	153,948	743,98	743,98	-	-	61,37	49,53	9	5,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.08.2025	300,759	12079,421	11806,264	11785,259	11673,355	19436,36	0
20.09.2025	302,872	12238,317	11962,251	11940,999	11827,306	20180,25	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения