

#150683#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.09.2025 по 21.10.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1551750	21.10.2025	21.09.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	317,307	302,929	14.378

13.458 R

Подпись исполнителя



#150682#

Отчёт за период с 21.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента 4813
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551750
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
22.09.2025	-	0,087	5,594	5,477	5,475	5,405	24	24	0	0	68,8	53	9	5,1
23.09.2025	-	0,094	5,713	5,594	5,591	5,521	24	24	0	0	69	52,2	9	5,1
24.09.2025	-	0,093	5,683	5,562	5,562	5,49	24	24	0	0	69,1	52,5	9	5,1
25.09.2025	-	0,095	5,788	5,665	5,665	5,593	24	24	0	0	69	52,4	9	5,1
26.09.2025	-	0,113	6,101	5,97	5,971	5,898	24	24	0	0	69,1	50,2	9	5,1
27.09.2025	-	0,062	5,396	5,288	5,282	5,209	23,99	23,99	0	0	68,5	56,8	9	5,1
28.09.2025	-	0,062	5,358	5,257	5,246	5,178	24	24	0	0	68,5	56,9	9	5,1
29.09.2025	-	0,162	8,382	8,202	8,198	8,104	24	24	0	0	70	50,4	9	5,1
30.09.2025	-	0,611	24,293	23,792	23,735	23,554	24	24	0	0	72	46,3	9	5,1
01.10.2025	-	0,706	28,239	27,684	27,592	27,407	24	24	0	0	71,9	46,4	9	5,1
02.10.2025	-	0,667	27,201	26,667	26,582	26,397	24	24	0	0	71,6	46,6	9	5,1
03.10.2025	-	0,676	27,583	27,031	26,952	26,757	24	24	0	0	71,8	46,8	9	5,1
04.10.2025	-	0,615	25,551	25,029	24,963	24,767	24	24	0	0	72,1	47,5	9	5,1
05.10.2025	-	0,584	24,286	23,787	23,728	23,537	24	24	0	0	72	47,5	9	5,1
06.10.2025	-	0,619	24,771	24,257	24,2	24,013	24	24	0	0	72,2	46,6	9	5,1
07.10.2025	-	0,615	24,904	24,385	24,331	24,136	24	24	0	0	72	46,8	9	5,1
08.10.2025	-	0,611	24,803	24,288	24,233	24,042	24	24	0	0	72	46,8	9	5,1
09.10.2025	-	0,594	24,339	23,842	23,781	23,597	24	24	0	0	71,9	47	9	5,1
10.10.2025	-	0,602	24,274	23,771	23,716	23,529	24	24	0	0	72	46,7	9	5,1
11.10.2025	-	0,545	23,055	22,589	22,527	22,351	24	24	0	0	71,8	47,7	9	5,1
12.10.2025	-	0,556	23,481	23,004	22,943	22,761	24	24	0	0	71,8	47,7	9	5,1
13.10.2025	-	0,607	24,69	24,181	24,125	23,935	24	24	0	0	71,9	46,8	9	5,1
14.10.2025	-	0,636	25,386	24,857	24,805	24,61	24	24	0	0	71,8	46,3	9	5,1
15.10.2025	-	0,609	24,787	24,288	24,218	24,04	24	24	0	0	72	46,9	9	5,1
16.10.2025	-	0,618	24,885	24,373	24,313	24,127	24	24	0	0	72	46,6	9	5,1
17.10.2025	-	0,583	23,922	23,436	23,371	23,193	24	24	0	0	72	47,2	9	5,1
18.10.2025	-	0,604	24,936	24,436	24,361	24,181	24	24	0	0	72,1	47,4	9	5,1
19.10.2025	-	0,607	25,23	24,724	24,652	24,467	24	24	0	0	71,9	47,4	9	5,1
20.10.2025	-	0,669	27,074	26,53	26,452	26,261	24	24	0	0	72	46,8	9	5,1
21.10.2025	-	0,677	27,106	26,549	26,479	26,279	24	24	0	0	72,2	46,7	9	5,1
Итого:	-	14,379	602,811	590,515	589,049	584,339	719,99	719,99	-	-	71,17	48,56	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.09.2025	302,929	12243,388	11967,231	11945,964	11832,21	20204,24	0
21.10.2025	317,307	12846,199	12557,744	12535,015	12416,548	20924,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения