

#163978#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Чернышевского, 56, Калининград, Учебный корпус №5
3770

Заводской номер счётчика 30822	Показания прибора, МВт×ч 20.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10464,833	10400,564	64.269	55.271

Подпись исполнителя



#163977#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30822
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.10.2025	-	2,163	105,26	24	0	71,8	50,1
22.10.2025	-	1,838	64	24	0	71,7	45,3
23.10.2025	-	1,5	41,68	24	0	71,5	40,4
24.10.2025	-	1,574	45,26	24	0	71,4	41,4
25.10.2025	-	1,814	59,41	24	0	71,7	44,8
26.10.2025	-	1,886	67,47	24	0	71,6	46,3
27.10.2025	-	2,189	89,21	23,99	128	71,8	50,5
28.10.2025	-	1,976	72,65	24	0	71,8	47,5
29.10.2025	-	1,872	63,19	24	0	71,8	45,8
30.10.2025	-	1,75	55,71	24	0	71,6	44,1
31.10.2025	-	1,922	68,66	24	0	71,6	46,2
01.11.2025	-	2	78	24	0	71,6	47,9
02.11.2025	-	1,614	48,09	24	0	71,5	42,4
03.11.2025	-	1,597	47,06	24	0	71,4	41,8
04.11.2025	-	1,805	62,02	24	0	71,5	44,8
05.11.2025	-	1,567	44,99	24	0	71,4	41,3
06.11.2025	-	1,669	51,19	24	0	71,4	42,7
07.11.2025	-	2,016	76,56	24	0	71,6	47,8
08.11.2025	-	2,288	104,62	24	0	71,5	52
09.11.2025	-	2,328	108,91	24	0	71,5	52,9
10.11.2025	-	2,243	92,72	24	0	71,9	51
11.11.2025	-	2,098	84,01	24	0	71,8	49,4
12.11.2025	-	1,984	72,05	24	0	71,7	47,3
13.11.2025	-	1,695	53,43	24	0	71,4	43,4
14.11.2025	-	1,866	64,65	24	0	71,6	45,3
15.11.2025	-	2,504	129,94	24	0	72,6	54,7
16.11.2025	-	3,021	173,29	24	0	77	61,8
17.11.2025	-	2,642	126,18	24	0	75	56,5
18.11.2025	-	2,922	181,75	24	0	74,3	60,4
19.11.2025	-	2,817	154,39	24	0	74,8	58,8
20.11.2025	-	3,109	189,34	24	0	76,6	62,5
Итого:	-	64,269	2675,69	743,99	-	72,27	48,62

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.10.2025	10400,564	453020,79	158989,4
20.11.2025	10464,833	455696,48	159733,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения