

#163342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	ГРАН-МАР, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект, 244, Калининград
Номер абонента	2428
Порядковый номер	2193
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	33534
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2025	0,959	28,52	28,32	24	0	45,5	29,5	-
03.10.2025	2,125	62,98	62,76	24	0	72,1	42,4	-
04.10.2025	1,985	56,09	55,91	24	0	71,9	40,7	-
05.10.2025	1,716	44,89	44,68	24	0	72	39	-
06.10.2025	1,65	43,08	42,9	24	0	72	38,8	-
07.10.2025	1,799	50,45	50,33	24	0	72	40,8	-
08.10.2025	1,774	49,05	48,91	24	0	71,8	40	-
09.10.2025	1,467	37,84	37,73	24	0	72,1	38,5	-
10.10.2025	1,549	40,93	40,83	24	0	71,9	39,2	-
11.10.2025	1,459	37,79	37,67	24	0	72	38,5	-
12.10.2025	1,556	41,56	41,44	24	0	71,8	39,3	-
13.10.2025	1,817	50,94	50,83	24	0	72	41,1	-
14.10.2025	1,846	52,77	52,65	24	0	72,1	41,8	-
15.10.2025	1,616	45,13	45,04	24	0	71,9	40,9	-
16.10.2025	1,604	43,47	43,39	24	0	72,2	40,4	-
17.10.2025	1,644	44,92	44,86	24	0	72,2	40,7	-
18.10.2025	1,98	58,91	58,86	24	0	72,5	43,4	-
19.10.2025	1,94	64,16	64,12	24	0	71,4	43,4	-
20.10.2025	2,252	74,11	74,09	24	0	72	45,5	-
Итого:	32,738	927,59	925,32	456	0	0	0	0
Гкал	28,154							

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
01.10.2025	6874,539	215112,09	213382,57	161776,32
20.10.2025	6907,277	216039,68	214307,89	162232,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 9:34:48