

#283501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,966	0	31,99	31,31	0	31,11	30,97	0	0	24	0	0	80,1	49,1	31,02	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,851	0	28,18	27,61	0	27,43	27,37	0	0	24	0	0	76,2	45,1	31,09	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,828	0	28,27	27,69	0	27,53	27,44	0	0	24	0	0	75,3	45,2	30,09	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,862	0	30,21	29,61	0	29,47	29,35	0	0	24	0	0	74,8	45,6	29,23	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,921	0	31,34	30,69	0	30,53	30,42	0	0	24	0	0	76,9	46,7	30,2	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,857	0	30,06	29,48	0	29,28	29,19	0	0	24	0	0	75,2	46	29,22	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,756	0	27,05	26,5	0	26,43	26,25	0	0	24	0	0	72,2	43,6	28,65	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,668	0	23,65	23,12	0	23,11	22,9	0	0	24	0	0	71,9	43	28,86	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,746	0	27,63	27,06	0	26,98	26,81	0	0	24	0	0	71,9	44,2	27,71	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,8	0	29,79	29,18	0	29,09	28,92	0	0	24	0	0	72,2	44,7	27,53	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,727	0	26,24	25,69	0	25,63	25,44	0	0	24	0	0	72,1	43,8	28,33	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,864	0	39,36	38,74	0	38,45	38,31	0	0	24	0	0	72,3	49,9	22,43	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,803	0	30,39	29,79	0	29,7	29,54	0	0	24	0	0	72,3	45,2	27,09	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,782	0	28,63	28,05	0	27,98	27,8	0	0	24	0	0	72,6	44,6	28	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,692	0	24,97	24,42	0	24,41	24,2	0	0	24	0	0	71,9	43,6	28,3	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,638	0	22,39	21,87	0	21,87	21,68	0	0	24	0	0	71,4	42,2	29,24	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,617	0	21,35	20,86	0	20,85	20,68	0	0	24	0	0	71,2	41,7	29,48	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,613	0	20,99	20,48	0	20,51	20,31	0	0	24	0	0	71,2	41,2	29,95	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,582	0	20,06	19,54	0	19,62	19,38	0	0	24	0	0	71,2	41,4	29,81	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,53	0	18,16	17,67	0	17,78	17,49	0	0	24	0	0	71,7	41,9	29,88	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,59	0	19,65	19,11	0	19,18	18,96	0	0	24	0	0	71,4	40,6	30,84	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,477	0	15,77	15,31	0	15,41	15,18	0	0	24	0	0	70,4	39,5	30,94	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,656	0	23,45	22,83	0	22,94	22,63	0	0	24	0	0	70,9	42,2	28,68	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,718	0	25,16	24,59	0	24,57	24,35	0	0	24	0	0	72	42,6	29,37	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,712	0	24,93	24,28	0	24,39	24,04	0	0	24	0	0	71,6	42,4	29,2	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,737	0	26,12	25,48	0	25,49	25,26	0	0	24	0	0	71,6	42,7	28,95	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,721	0	29,77	29,14	0	29,17	28,88	0	0	24	0	0	68	43,3	24,76	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,723	0	25,48	24,74	0	24,88	24,52	0	0	24	0	0	71,7	42,7	28,96	0,7	0,7	-
Итого:	20,437	0	731,04	714,84	0	713,79	708,27	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,437																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	853,972	55803,16	55298,31	0	54522,1	54474,51	0
20.03.2026	874,409	56534,2	56013,15	0	55235,89	55182,78	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:38:40