

#31829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 19.10.2023

| | |
|-------------------|--|
| Потребитель | Региональный перинатальный центр, ГАУ |
| Адрес потребителя | Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи") |
| Номер абонента | 1132 |
| Порядковый номер | 4280 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00122960 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,038 | 0 | 5,3 | 5,32 | 0 | 5,26 | 5,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 56,2 | 7,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2023 | 0,034 | 0 | 5,66 | 5,75 | 0 | 5,63 | 5,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 57,1 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2023 | 0,024 | 0 | 5,81 | 5,78 | 0 | 5,77 | 5,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 58,6 | 4,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.09.2023 | 0,025 | 0 | 5,71 | 5,63 | 0 | 5,67 | 5,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 58,7 | 4,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.09.2023 | 0,034 | 0 | 5,66 | 5,68 | 0 | 5,61 | 5,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 57,4 | 6,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.09.2023 | 0,034 | 0 | 6,53 | 6,5 | 0 | 6,47 | 6,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 58,2 | 5,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.09.2023 | 0,036 | 0 | 6,23 | 6,21 | 0 | 6,16 | 6,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 57,6 | 6,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.09.2023 | 0,035 | 0 | 5,21 | 5,22 | 0 | 5,19 | 5,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 56,3 | 6,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.09.2023 | 0,039 | 0 | 5,98 | 6 | 0 | 5,94 | 5,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 57,5 | 6,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.09.2023 | 0,028 | 0 | 5,66 | 5,64 | 0 | 5,62 | 5,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 58,2 | 5,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.10.2023 | 0,03 | 0 | 5,52 | 5,5 | 0 | 5,49 | 5,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 57,5 | 5,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.10.2023 | 0,041 | 0 | 7,24 | 7,22 | 0 | 7,14 | 7,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 58,8 | 5,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.10.2023 | 0,036 | 0 | 7,09 | 7,2 | 0 | 7 | 7,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 57,5 | 5,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.10.2023 | 0,031 | 0 | 8,97 | 9 | 0 | 8,78 | 8,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 58,1 | 3,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.10.2023 | 0,044 | 0 | 7,35 | 7,37 | 0 | 7,26 | 7,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 58,6 | 6,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.10.2023 | 0,039 | 0 | 7,52 | 7,52 | 0 | 7,42 | 7,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57,4 | 5,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.10.2023 | 0,025 | 0 | 7,74 | 7,7 | 0 | 7,65 | 7,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 60,4 | 3,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.10.2023 | 0,024 | 0 | 8,1 | 8,23 | 0 | 8,03 | 8,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 59,8 | 3,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.10.2023 | 0,037 | 0 | 8,1 | 8,3 | 0 | 8 | 8,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 59,1 | 4,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.10.2023 | 0,392 | 0 | 21,91 | 21,36 | 0 | 21,52 | 21,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,6 | 18,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2023 | 0,495 | 0 | 20,55 | 19,88 | 0 | 20,17 | 19,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 41,6 | 24,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2023 | 0,323 | 0 | 16,06 | 15,6 | 0 | 15,76 | 15,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 43,9 | 20,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 0,378 | 0 | 15,75 | 15,19 | 0 | 15,43 | 15,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 42,5 | 24,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 0,455 | 0 | 17,12 | 16,54 | 0 | 16,76 | 16,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 40,3 | 27,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 0,662 | 0 | 27,27 | 26,38 | 0 | 26,75 | 26,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 42,8 | 24,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 0,708 | 0 | 30,26 | 29,23 | 0 | 29,63 | 28,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 44,4 | 23,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 0,692 | 0 | 28,26 | 27,26 | 0 | 27,65 | 27,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 43,6 | 25,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 0,648 | 0 | 25,86 | 24,89 | 0 | 25,34 | 24,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 42,2 | 25,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 0,765 | 0 | 32,49 | 31,39 | 0 | 31,79 | 31,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 44,6 | 24,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 6,152 | 0 | 360,91 | 353,49 | 0 | 354,89 | 350,55 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.09.2023 | 361,593 | 18299,99 | 18134,05 | 0 | 17876,04 | 17901,5 | 0 |
| 19.10.2023 | 367,745 | 18660,9 | 18487,54 | 0 | 18230,93 | 18252,05 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 13:24:40