

#163383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,049	0	5,42	5,04	0	5,42	5,04	0	0	24	0	0	59,2	50	9,2	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,055	0	5,99	5,6	0	5,97	5,58	0	0	24	0	0	61	51,5	9,51	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,059	0	5,4	5,03	0	5,38	5,03	0	0	24	0	0	60	48,5	11,55	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,063	0	5,9	5,54	0	5,86	5,52	0	0	24	0	0	61,2	50,7	10,48	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,062	0	5,39	5,04	0	5,38	5,04	0	0	24	0	0	60	48,1	11,94	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,06	0	5,47	5,16	0	5,46	5,15	0	0	24	0	0	60,8	49,7	11,04	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,048	0	5	4,74	0	4,99	4,73	0	0	24	0	0	60,7	50,9	9,73	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,048	0	4,98	4,82	0	4,97	4,81	0	0	24	0	0	60,7	50,8	9,88	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,063	0	4,94	4,84	0	4,94	4,84	0	0	24	0	0	60,4	47,6	12,78	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,325	0	13,67	13,41	0	13,45	13,31	0	0	24	0	0	67	42,8	24,21	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,252	0	53,77	54,1	0	52,7	53,15	0	0	24	0	0	66,6	61,9	4,69	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,915	0	117,41	117,95	0	114,88	115,89	0	0	24	0	0	69,5	61,5	7,98	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,801	0	63,91	64,05	0	62,54	63,06	0	0	24	0	0	69,2	56,5	12,67	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,577	0	22,17	21,69	0	21,69	21,45	0	0	24	0	0	68,2	41,6	26,65	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,573	0	22,22	21,76	0	21,74	21,52	0	0	24	0	0	68	41,6	26,42	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,855	0	54,13	53,9	0	52,92	53,21	0	0	24	0	0	69,2	53	16,2	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,995	0	72,5	72,21	0	70,93	71,22	0	0	24	0	0	69,3	55,2	14,06	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,522	0	36,42	36,18	0	35,63	35,71	0	0	24	0	0	69,2	54,5	14,63	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,447	0	17,01	16,64	0	16,63	16,53	0	0	24	0	0	66,9	39,8	27,03	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,565	0	21,58	21,13	0	21,12	20,91	0	0	24	0	0	68	41,3	26,66	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,519	0	20,01	19,53	0	19,56	19,31	0	0	24	0	0	68,1	41,4	26,62	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,535	0	20,5	20	0	20,02	19,76	0	0	24	0	0	68	41,3	26,71	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,63	0	25,65	25,07	0	25,16	24,82	0	0	24	0	0	67,9	42,8	25,07	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,67	0	27,35	26,73	0	26,78	26,49	0	0	24	0	0	68,3	43,3	25	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,642	0	24,96	24,3	0	24,46	24,06	0	0	24	0	0	68,6	42,4	26,14	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,627	0	24,22	23,6	0	23,73	23,36	0	0	24	0	0	68,5	42,1	26,41	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,619	0	24,15	23,53	0	23,65	23,29	0	0	24	0	0	68,5	42,2	26,24	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,66	0	27,79	27,16	0	27,24	26,91	0	0	24	0	0	68	43,8	24,24	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,676	0	28,55	27,9	0	27,93	27,65	0	0	24	0	0	68,5	44,3	24,19	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,76	0	31,15	30,48	0	30,47	30,22	0	0	24	0	0	69,6	44,7	24,91	0,7	0,7	-
Итого:	13,672	0	797,61	787,13	0	781,6	777,57	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,672																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	724,321	51001,69	50597,65	0	49846,89	49829,6	0
20.10.2025	737,993	51799,3	51384,78	0	50628,49	50607,17	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2025 8:04:32