

#166824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,721	0	30,1	29,48	0	29,46	29,24	0	0	24	0	0	69	44,5	24,45	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,659	0	26,71	26,16	0	26,13	25,91	0	0	24	0	0	68,6	43,2	25,32	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,584	0	21,98	21,56	0	21,5	21,32	0	0	24	0	0	69,1	41,9	27,16	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,587	0	21,78	21,33	0	21,29	21,09	0	0	24	0	0	69,6	41,9	27,69	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,623	0	24,18	23,66	0	23,68	23,42	0	0	24	0	0	69,7	43,4	26,31	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,678	0	26,89	26,31	0	26,34	26,05	0	0	25	0	0	70	44,2	25,8	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,653	0	25,28	24,71	0	24,71	24,47	0	0	24	0	0	70	43,4	26,54	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,596	0	21,95	21,45	0	21,46	21,2	0	0	24	0	0	69,9	42,2	27,77	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,623	0	22,87	22,33	0	22,36	22,09	0	0	24	0	0	70	42	28,05	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,596	0	21,47	20,99	0	20,97	20,75	0	0	24	0	0	69,5	41	28,53	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,6	0	21,92	21,42	0	21,43	21,18	0	0	24	0	0	69,7	41,6	28,06	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,612	0	21,91	21,4	0	21,42	21,16	0	0	24	0	0	70,2	41,6	28,59	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,547	0	20,13	19,68	0	19,62	19,44	0	0	24	0	0	69,3	41,4	27,93	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,524	0	18,51	18,1	0	18,05	17,89	0	0	24	0	0	69,3	40,3	29	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,552	0	19,88	19,45	0	19,41	19,22	0	0	24	0	0	69,7	41,2	28,46	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,539	0	19,09	18,68	0	18,63	18,51	0	0	24	0	0	69,6	40,7	28,89	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,543	0	18,86	18,44	0	18,43	18,26	0	0	24	0	0	69,5	40,2	29,39	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,615	0	22,77	22,27	0	22,27	22,03	0	0	24	0	0	69,8	42,1	27,74	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,657	0	24,72	24,2	0	24,23	23,96	0	0	24	0	0	70	42,9	27,13	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,691	0	27,26	26,66	0	26,72	26,4	0	0	24	0	0	70	44,2	25,87	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,66	0	24,46	23,92	0	23,98	23,68	0	0	24	0	0	69,9	42,3	27,56	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,655	0	23,47	22,93	0	22,98	22,69	0	0	24	0	0	70,1	41,6	28,48	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,638	0	23,11	22,67	0	22,63	22,43	0	0	24	0	0	69,8	41,7	28,13	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,577	0	20,28	19,86	0	19,8	19,64	0	0	24	0	0	70	40,8	29,15	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,597	0	21,37	20,94	0	20,89	20,7	0	0	24	0	0	69,6	41	28,63	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,689	0	25,04	24,56	0	24,49	24,32	0	0	24	0	0	71,2	43,1	28,15	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,844	0	28,9	28,23	0	28,14	27,96	0	0	24	0	0	75,6	45,7	29,93	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,799	0	28,38	27,77	0	27,66	27,53	0	0	24	0	0	73,2	44,3	28,88	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,806	0	29,85	29,21	0	29,13	28,97	0	0	24	0	0	72,5	44,7	27,77	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,815	0	29,8	29,16	0	29,05	28,9	0	0	24	0	0	73	44,9	28,1	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,887	0	38,58	37,82	0	37,62	37,37	0	0	24	0	0	74,9	51,4	23,53	0,7	0,7	-
Итого:	20,167	0	751,5	735,35	0	734,48	727,78	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,167																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	737,993	51799,3	51384,78	0	50628,49	50607,17	0
20.11.2025	758,16	52550,8	52120,13	0	51362,97	51334,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 7:16:16