

#190924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,835	0	28,97	28,35	0	28,23	28,1	0	0	24	0	0	74,3	44,8	29,51	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0,826	0	29	28,43	0	28,27	28,19	0	0	24	0	0	74,6	45,3	29,23	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,937	0	31,2	30,49	0	30,35	30,2	0	0	24	0	0	78,9	48	30,84	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	0,94	0	30,36	29,62	0	29,53	29,36	0	0	24	0	0	79,4	47,5	31,86	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,927	0	30,68	29,95	0	29,92	29,67	0	0	24	0	0	77,6	46,6	30,97	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,916	0	31,13	30,41	0	30,4	30,16	0	0	24	0	0	77,1	46,9	30,16	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,904	0	31,03	30,31	0	30,25	30,06	0	0	24	0	0	76,4	46,4	29,91	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,867	0	29,89	29,21	0	29,14	28,96	0	0	24	0	0	75,8	46	29,8	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,872	0	30,97	30,27	0	30,22	30,01	0	0	24	0	0	75,9	46,9	28,94	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,877	0	30,98	30,27	0	30,21	29,99	0	0	24	0	0	76,2	47,1	29,07	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,874	0	30,59	29,89	0	29,85	29,63	0	0	24	0	0	74,9	45,6	29,31	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,932	0	33,1	32,32	0	32,25	31,99	0	0	24	0	0	76,5	47,6	28,91	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,817	0	30,46	29,78	0	29,71	29,51	0	0	24	0	0	72,8	45,3	27,53	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,76	0	28,4	27,77	0	27,7	27,53	0	0	24	0	0	71	43,6	27,43	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,732	0	27,63	27,03	0	27,01	26,78	0	0	24	0	0	70,3	43,2	27,1	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,667	0	24,21	23,69	0	23,72	23,45	0	0	24	0	0	70	41,9	28,16	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,722	0	27,44	26,88	0	26,89	26,64	0	0	24	0	0	70,2	43,4	26,85	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,726	0	27,01	26,41	0	26,41	26,16	0	0	24	0	0	70,6	43	27,52	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,642	0	23,13	22,62	0	22,64	22,38	0	0	24	0	0	69,8	41,4	28,36	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,623	0	22,66	22,14	0	22,15	21,9	0	0	24	0	0	70	41,9	28,06	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,63	0	22,99	22,51	0	22,49	22,27	0	0	24	0	0	69,8	41,7	28,14	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,629	0	22,67	22,24	0	22,19	22	0	0	24	0	0	70,1	41,8	28,27	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,725	0	27,9	27,39	0	27,31	27,13	0	0	24	0	0	70,2	43,7	26,49	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,693	0	25,76	25,25	0	25,23	25	0	0	24	0	0	70,3	42,9	27,43	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,791	0	31,21	30,6	0	30,48	30,32	0	0	24	0	0	70,6	44,7	25,9	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,806	0	29,81	29,19	0	29,07	28,94	0	0	24	0	0	72,6	44,8	27,74	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,866	0	30,19	29,55	0	29,44	29,29	0	0	24	0	0	75,4	46	29,44	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,838	0	30,61	29,97	0	29,86	29,71	0	0	24	0	0	74,2	46,1	28,08	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,739	0	27,46	26,91	0	26,82	26,67	0	0	24	0	0	71	43,4	27,62	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,697	0	26,02	25,51	0	25,52	25,27	0	0	24	0	0	70	42,7	27,29	0,7	0,7	-
Итого:	23,81	0	853,46	834,96	0	833,26	827,27	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,81																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	758,16	52550,8	52120,13	0	51362,97	51334,95	0
20.12.2025	781,97	53404,26	52955,09	0	52196,23	52162,22	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 12:00:16