

#194542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,715	0	26,38	25,86	0	25,86	25,62	0	0	24	0	0	70,5	42,8	27,66	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,711	0	25,8	25,27	0	25,29	25,03	0	0	24	0	0	70,8	42,6	28,2	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	0,92	0	31,58	30,9	0	30,73	30,58	0	0	24	0	0	77,7	47,7	29,98	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,071	0	33,99	33,17	0	32,95	32,76	0	0	24	0	0	83,5	51	32,52	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,024	0	35,48	34,7	0	34,47	34,26	0	0	24	0	0	80,3	50,7	29,65	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,737	0	26,13	25,58	0	25,55	25,34	0	0	24	0	0	71,7	42,8	28,95	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,716	0	26,77	26,23	0	26,2	25,99	0	0	24	0	0	70,4	42,9	27,42	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,775	0	29,96	29,37	0	29,23	29,12	0	0	24	0	0	70,7	44,2	26,51	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,857	0	30,29	29,66	0	29,55	29,39	0	0	24	0	0	73,9	44,9	29,01	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,938	0	30,99	30,28	0	30,14	30,02	0	0	24	0	0	78,4	47,4	31,09	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,039	0	33,64	32,86	0	32,63	32,53	0	0	24	0	0	81,8	50	31,82	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,97	0	32,74	31,97	0	31,84	31,63	0	0	24	0	0	79,8	49,3	30,53	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,862	0	28,35	27,7	0	27,62	27,45	0	0	24	0	0	77,1	45,9	31,19	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,987	0	33,78	33,03	0	32,89	32,67	0	0	24	0	0	78,4	48,4	30,08	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,059	0	36,26	35,42	0	35,23	34,96	0	0	24	0	0	80,4	50,4	30,05	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,034	0	34,21	33,41	0	33,23	33,05	0	0	24	0	0	80,7	49,5	31,23	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,108	0	35,32	34,46	0	34,24	34,04	0	0	24	0	0	83,4	51,1	32,34	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,277	0	43,01	41,95	0	41,66	41,36	0	0	24	0	0	85,4	54,8	30,59	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,292	0	43,8	42,71	0	42,37	42,08	0	0	24	0	0	86,7	56,2	30,47	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,242	0	41,55	40,51	0	40,25	39,99	0	0	24	0	0	86	55,2	30,86	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,126	0	35,92	35,03	0	34,88	34,55	0	0	24	0	0	83	50,8	32,24	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,086	0	35,3	34,46	0	34,3	34,02	0	0	24	0	0	82,2	50,6	31,64	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,175	0	37,55	36,64	0	36,4	36,16	0	0	24	0	0	84,1	51,9	32,22	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,28	0	42,1	41,1	0	40,78	40,58	0	0	24	0	0	85,2	53,8	31,42	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,236	0	40,77	39,8	0	39,51	39,29	0	0	24	0	0	84,4	53,2	31,21	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,027	0	34,66	33,9	0	33,72	33,54	0	0	24	0	0	79,2	48,7	30,54	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,168	0	39,07	38,19	0	37,94	37,71	0	0	24	0	0	82,5	51,8	30,7	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,175	0	38,07	37,17	0	36,88	36,65	0	0	24	0	0	85,3	53,5	31,86	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,288	0	41,56	40,55	0	40,24	40	0	0	24	0	0	86,9	54,9	32	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,32	0	42,65	41,6	0	41,26	40,98	0	0	24	0	0	87,5	55,6	31,91	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,261	0	39,56	38,57	0	38,28	38,04	0	0	24	0	0	86,9	54	32,91	0,7	0,7	-
Итого:	32,476	0	1087,24	1062,05	0	1056,12	1049,39	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,476																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2025	781,97	53404,26	52955,09	0	52196,23	52162,22	0
20.01.2026	814,446	54491,5	54017,14	0	53252,35	53211,61	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2026 7:36:14