

#207982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Комфорт-Сервис, ООО, УК
Эпроновская 20, Калининград
5361
7792
SKM-01
34895
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2026	11,21	465,2	467,2	24	0	86,4	65,6	-9,4
25.01.2026	11,08	486,3	488,2	24	0	85,6	65,8	-7,3
26.01.2026	10,4	488,6	489,6	24	0	83,1	64,6	-4,4
27.01.2026	10,22	490,7	491,6	24	0	82,6	64,3	-3,8
28.01.2026	10,62	497,8	498,4	24	0	83,5	65	-6
29.01.2026	11,37	485,6	486,3	24	0	87,3	67,1	-9,7
30.01.2026	11,35	460,5	462,2	24	0	88,1	66,8	-12,4
31.01.2026	11,76	486,6	486,8	24	0	88,6	67,6	-13,8
01.02.2026	12,16	502	497,8	24	0	89,4	68,5	-18,9
02.02.2026	12,28	484,2	481,4	24	0	91	69,1	-20,1
03.02.2026	11,92	465,3	464,4	24	0	91,5	69,3	-18
04.02.2026	11,6	447,7	446,1	24	0	91	68,4	-12,3
05.02.2026	10,86	438,2	436,8	24	0	88,6	66,6	-7,6
06.02.2026	10,07	453,4	453,9	24	0	85,3	65,5	-3,2
07.02.2026	10,06	478,7	479,5	24	0	83,6	65,1	-3,3
08.02.2026	10,49	494,5	496	24	0	84,3	65,7	-4,9
09.02.2026	11,06	475,6	476,8	24	0	87,5	67,4	-12,1
10.02.2026	11,07	485,6	486,5	24	0	87,2	67,4	-12,4
11.02.2026	9,77	477,7	478,4	24	0	83,2	65	-3,8
12.02.2026	9,27	509,4	511	24	0	79,9	63,9	-0,7
13.02.2026	9,24	459	460,3	24	0	80,6	62,3	-1,2
14.02.2026	10,24	480,7	482	24	0	84,6	66	-6,7
15.02.2026	10,85	449,1	449,9	24	0	88,6	67,5	-11,2
16.02.2026	11,31	457,9	458,3	24	0	90,5	69,1	-
17.02.2026	11,21	457,1	457,9	24	0	89,5	68	-
Итого:	271,47	11877,4	11887,3	600	0	0	0	0
Гкал	233,462							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.01.2026	27243,93	1307796	1301734,6	139375,01
17.02.2026	27515,4	1319673,4	1313621,9	139975,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 7:59:39