

#163331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Комфорт-Сервис, ООО, УК
Эпроновская 20, Калининград
5361
7792
SKM-01
34895
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2025	1,73	444,3	445,7	24	0	71,6	68,3	-
02.10.2025	3,77	555,9	557,7	24	0	71,1	65,8	-
03.10.2025	5,53	594,4	596,2	24	0	71,9	64	-
04.10.2025	5,56	559,2	561,3	24	0	71,1	62,6	-
05.10.2025	4,92	502,2	503,8	24	0	71,5	63,1	-
06.10.2025	4,9	494,2	495,5	24	0	71,3	62,8	-
07.10.2025	4,95	552,1	554,3	24	0	71,2	63,5	-
08.10.2025	5,14	558,7	560,8	24	0	71,3	63,4	-
09.10.2025	4,49	519,4	521,1	24	0	71,6	64,2	-
10.10.2025	4,84	535	537	24	0	71,4	63,6	-
11.10.2025	4,62	534	535,8	24	0	71,5	64	-
12.10.2025	4,86	525,8	527,8	24	0	70,9	63	-
13.10.2025	5,52	547	548,6	24	0	71,5	62,8	-
14.10.2025	5,88	553,6	555,2	24	0	71,6	62,6	-
15.10.2025	5,48	529,9	531,6	24	0	71,5	62,6	-
16.10.2025	5,45	548,4	550	24	0	71,4	62,9	-
17.10.2025	5,32	538,7	539,8	24	0	71,7	63,2	-
18.10.2025	6,37	536,7	537,9	24	0	71,6	61,4	-
19.10.2025	6,37	538,3	539,7	24	0	71,4	61,2	-
20.10.2025	6,33	502,2	503,8	24	0	71,4	60,6	-
21.10.2025	5,53	519,7	520,9	24	0	71,7	62,5	-
22.10.2025	5,04	554,9	556,4	24	0	71,8	64	-
23.10.2025	4,41	574,5	576	24	0	71,7	65	-
Итого:	117,01	12319,1	12356,9	552	0	0	0	0
Гкал	100,628							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
30.09.2025	26418,94	1250020,2	1243773,9	136615,02
23.10.2025	26535,95	1262339,3	1256130,8	137167,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:45:09