#163021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель	Детская музыкальная школа им. Ф. Шопена, МАУ ДО ГО «Город Калининград»
Адрес потребителя	Горького 113, г.Калининград
Номер абонента	4741
Порядковый номер	8206
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCII)
Заводской номер	18062068
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
29.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,7	0,24	0,24	-
30.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,7	0,24	0,24	-
01.10.2025	1,459	0	12,408	0	0,01	12,154	0	0,01	24	0	67,2	38,6	0,33	0,24	-
02.10.2025	3,108	0,001	29,247	0	0,071	28,618	0	0,071	24	0	69	43,2	0,47	0,24	-
03.10.2025	3,372	0,01	30,851	0	0	30,145	0	0	24	0	71,6	45	0,5	0,24	-
04.10.2025	2,983	0	26,316	0	0	25,725	0	0	24	0	70,8	43,2	0,5	0,24	-
05.10.2025	2,507	0	19,254	0	0	18,825	0	0	24	0	70,5	38,7	0,5	0,24	-
06.10.2025	2,483	0	18,964	0	0	18,544	0	0	24	0	70,4	38,5	0,51	0,24	-
07.10.2025	2,628	0	20,774	0	0,006	20,305	0	0,006	24	0	71,1	40,3	0,51	0,24	-
08.10.2025	2,561	0,001	20,035	0	0	19,587	0	0	24	0	70,7	39,5	0,51	0,24	-
09.10.2025	2,408	0	18,319	0	0	17,91	0	0	24	0	70,6	38,5	0,51	0,24	-
10.10.2025	2,376	0	18,123	0	0	17,721	0	0	24	0	70,4	38,4	0,51	0,24	-
11.10.2025	2,315	0	17,751	0	0	17,358	0	0	24	0	70,3	38,5	0,51	0,24	-
12.10.2025	2,306	0	17,764	0	0	17,372	0	0	24	0	70,1	38,5	0,51	0,24	-
13.10.2025	2,585	0	20,454	0	0,008	19,998	0	0,008	24	0	70,6	39,8	0,51	0,24	-
14.10.2025	2,703	0,001	21,98	0	0	21,486	0	0	24	0	70,9	40,9	0,51	0,24	-
15.10.2025	2,502	0	19,378	0	0	18,943	0	0	24	0	70,8	39,3	0,52	0,24	-
16.10.2025	2,416	0	18,445	0	0	18,035	0	0	24	0	70,5	38,5	0,51	0,24	-
17.10.2025	2,432	0	18,569	0	0	18,155	0	0	24	0	70,5	38,6	0,51	0,24	-
18.10.2025	2,946	0	24,965	0	0	24,396	0	0	24	0	71,4	42,6	0,51	0,24	-
19.10.2025	3,031	0	26,188	0	0	25,589	0	0	24	0	71,5	43,3	0,51	0,24	-
Итого:	49,121	0	399,785	0	0,095	390,866	0	0,095	504	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,732														

Общее время работы системы, ч 504

Период нормальной работы системы, ч 504

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.09.2025	0,064	0	0	0,717	0	0	0,715	1929	146
19.10.2025	49,184	399,786	0	0,812	390,868	0	0,809	2433	146

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 8:44:49