

#166750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО

Челнокова 11, Калининград

4960

5528

ТЭМ-104

1560259

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 1,104   | 43,876  | 44,257   | 42,906   | 43,846   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 44,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.10.2025 | 1,55    | 56,813  | 56,996   | 55,54    | 56,507   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 43,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.10.2025 | 1,496   | 55,636  | 55,89    | 54,391   | 55,404   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 43,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.10.2025 | 1,489   | 56,021  | 56,258   | 54,771   | 55,764   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 43,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.10.2025 | 1,514   | 57,469  | 57,701   | 56,185   | 57,185   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 44,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.10.2025 | 1,532   | 59,406  | 59,586   | 58,082   | 59,043   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 44,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.10.2025 | 1,51    | 58,732  | 58,943   | 57,414   | 58,395   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,1   | 44,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.10.2025 | 1,47    | 58,891  | 59,086   | 57,578   | 58,525   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 45,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.10.2025 | 1,465   | 59,4    | 59,613   | 58,071   | 59,033   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 45,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.10.2025 | 1,241   | 54,9    | 55,277   | 53,68    | 54,689   | 25   | 25      | 0      | 0      | 70,7   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.10.2025 | 1,032   | 48,023  | 48,393   | 46,953   | 47,857   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 48,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.11.2025 | 0,97    | 49,734  | 50,098   | 48,629   | 49,49    | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 50,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.11.2025 | 0,833   | 47,268  | 47,578   | 46,217   | 46,963   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 52,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.11.2025 | 0,842   | 47,947  | 48,266   | 46,879   | 47,637   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 52,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.11.2025 | 0,863   | 53,922  | 54,256   | 52,725   | 53,508   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 54,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.11.2025 | 0,805   | 50,15   | 50,463   | 49,033   | 49,768   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 54,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.11.2025 | 0,821   | 55,645  | 55,986   | 54,402   | 55,176   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 55,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.11.2025 | 0,86    | 57,365  | 57,643   | 56,064   | 56,793   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 56,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.11.2025 | 0,943   | 66,227  | 66,58    | 64,729   | 65,578   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 56,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.11.2025 | 0,957   | 69,285  | 69,693   | 67,719   | 68,631   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 57,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.11.2025 | 0,93    | 76,096  | 76,58    | 74,381   | 75,352   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 58,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.11.2025 | 0,84    | 69,877  | 70,232   | 68,295   | 69,094   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 59,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.11.2025 | 0,837   | 88,543  | 89,156   | 86,551   | 87,596   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 61,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.11.2025 | 0,879   | 117,994 | 119,027  | 115,34   | 116,816  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 63,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.11.2025 | 1,133   | 113,17  | 114,299  | 110,59   | 112,305  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 61,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.11.2025 | 1,412   | 107,945 | 108,9    | 105,443  | 107,139  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,3   | 59     | 9       | 5,1     | -           |
| 16.11.2025 | 1,668   | 65,152  | 65,262   | 63,51    | 64,512   | 24   | 24      | 0      | 0      | 75,8   | 49,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.11.2025 | 1,671   | 101,676 | 102,518  | 99,248   | 100,977  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,6   | 56,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.11.2025 | 1,539   | 152,951 | 154,176  | 149,406  | 151,436  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,3   | 62,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.11.2025 | 1,536   | 222,492 | 223,434  | 217,17   | 218,918  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,6   | 66,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.11.2025 | 1,672   | 111,604 | 112,146  | 108,85   | 110,295  | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,9   | 59,6   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 37,414  | 2334,21 | 2348,293 | 2280,752 | 2314,232 | 745  | 745     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 37,414  |         |          |          |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 438,89  | 16254,933 | 16239,375 | 15893,492 | 16099,682 | 10521,5 | 0      |
| 20.11.2025 | 476,302 | 18589,145 | 18587,668 | 18174,242 | 18413,91  | 11266,5 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:17:32