

#194462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2025 | 1,936 | 346,326 | 347,006 | 338,09 | 339,785 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 67,7 | 9 | 5,1 | 5,6 |
| 22.12.2025 | 1,99 | 348,238 | 348,762 | 339,902 | 341,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,9 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 23.12.2025 | 2,714 | 204,58 | 205,057 | 199,26 | 201,223 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 63,5 | 9 | 5,1 | 0 |
| 24.12.2025 | 2,928 | 346,559 | 346,566 | 336,031 | 337,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 75,5 | 9 | 5,1 | -6,3 |
| 25.12.2025 | 2,783 | 351,617 | 352,018 | 341,584 | 343,586 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 73,2 | 9 | 5,1 | -5,6 |
| 26.12.2025 | 2,197 | 149,508 | 149,574 | 145,803 | 146,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 60,1 | 9 | 5,1 | 4,4 |
| 27.12.2025 | 2,26 | 69,928 | 69,793 | 68,314 | 69,309 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 39,2 | 9 | 5,1 | 5,4 |
| 28.12.2025 | 2,464 | 77,223 | 77,16 | 75,434 | 76,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 39,7 | 9 | 5,1 | 3,8 |
| 29.12.2025 | 2,565 | 77,977 | 77,881 | 76,109 | 77,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 40 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 30.12.2025 | 2,992 | 84,393 | 84,084 | 82,119 | 83,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 42,3 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 31.12.2025 | 2,733 | 77,586 | 77,254 | 75,383 | 76,533 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81 | 44,9 | 9 | 5,1 | -4,2 |
| 01.01.2026 | 2,825 | 81,307 | 80,971 | 79,037 | 80,229 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 44,6 | 9 | 5,1 | -5,2 |
| 02.01.2026 | 2,863 | 80,861 | 80,627 | 78,736 | 79,998 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 41,3 | 9 | 5,1 | 1,2 |
| 03.01.2026 | 3,245 | 92,193 | 91,938 | 89,727 | 91,186 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 42,3 | 9 | 5,1 | -0,6 |
| 04.01.2026 | 3,406 | 94,604 | 94,223 | 91,971 | 93,416 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 43,2 | 9 | 5,1 | -4 |
| 05.01.2026 | 3,349 | 90,828 | 90,445 | 88,258 | 89,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 43 | 9 | 5,1 | -3 |
| 06.01.2026 | 3,319 | 87,885 | 87,357 | 85,287 | 86,576 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 44 | 9 | 5,1 | -5,5 |
| 07.01.2026 | 3,767 | 100,514 | 99,934 | 97,391 | 98,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,2 | 46,7 | 9 | 5,1 | -7,8 |
| 08.01.2026 | 3,744 | 99,92 | 99,219 | 96,742 | 98,168 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,4 | 47,8 | 9 | 5,1 | -11 |
| 09.01.2026 | 3,673 | 96,311 | 95,623 | 93,25 | 94,639 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,4 | 47,1 | 9 | 5,1 | -9,6 |
| 10.01.2026 | 3,347 | 89,641 | 89,135 | 86,99 | 88,322 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 44,5 | 9 | 5,1 | -5,2 |
| 11.01.2026 | 3,249 | 87,197 | 86,713 | 84,648 | 85,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 44 | 9 | 5,1 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 3,213 | 86,592 | 86,07 | 84,012 | 85,26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.01.2026 | 3,323 | 88,414 | 87,82 | 85,66 | 86,934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,4 | 46,7 | 9 | 5,1 | - |
| 14.01.2026 | 3,125 | 85,592 | 85,094 | 82,99 | 84,236 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 46,6 | 9 | 5,1 | - |
| 15.01.2026 | 2,634 | 76,891 | 76,568 | 74,809 | 75,896 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 16.01.2026 | 2,998 | 84,182 | 83,734 | 81,752 | 82,943 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 45,2 | 9 | 5,1 | - |
| 17.01.2026 | 3,439 | 90,516 | 89,873 | 87,727 | 89,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,8 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 18.01.2026 | 3,797 | 100,494 | 99,775 | 97,291 | 98,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,5 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.01.2026 | 3,171 | 84,002 | 83,303 | 81,291 | 82,404 | 24 | 24 | 0 | 0 | 87,1 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 20.01.2026 | 2,982 | 78,996 | 78,336 | 76,512 | 77,533 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,8 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 93,031 | 3910,875 | 3901,913 | 3802,11 | 3843,999 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,031 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.12.2025 | 539,099 | 27533,824 | 27551,924 | 26899,148 | 27192,053 | 11986,5 | 0 |
| 20.01.2026 | 632,131 | 31444,695 | 31453,836 | 30701,258 | 31036,051 | 12730,5 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2026 7:37:27