

#151719#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1246105	1	32	0,075	30,0	---
Номер абонента:		2	32	0,075	30,0	---
Адрес установки:	Шевцовой,5	ЖКМР				
Система	1	Р-Подача		Q = M1(h1 - h2)		

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	---	---	---	---	---	22,08	22,84	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	21,60	22,15	0,90	0,50	24,00
25.09	---	---	---	---	---	21,30	21,86	0,90	0,50	24,00
26.09	---	---	---	---	---	21,35	21,34	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	21,37	21,36	0,90	0,50	24,00
28.09	---	---	---	---	---	21,33	21,27	0,90	0,50	24,00
29.09	---	0,0	0,0	---	---	20,42	20,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,42	20,59	0,90	0,50	168,00
30.09	---	---	---	---	---	19,84	20,45	0,90	0,50	24,00
01.10	---	0,0	0,0	0,0	---	19,82	20,23	0,90	0,50	24,00
02.10	0,493	53,2	53,4	0,1	---	51,15	41,97	0,90	0,50	24,00
03.10	0,778	94,2	94,3	0,2	---	50,76	42,57	0,90	0,50	24,00
04.10	0,691	93,6	93,8	0,2	---	48,64	41,34	0,90	0,50	24,00
05.10	0,653	93,6	93,7	0,2	---	47,78	40,88	0,90	0,50	24,00
06.10	0,646	93,6	93,8	0,2	---	47,74	40,92	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,26	428,1	429,0	0,9	0,0	49,03	41,50	0,90	0,50	168,00
07.10	0,649	93,7	93,9	0,2	---	47,94	41,09	0,90	0,50	24,00
08.10	0,656	93,7	93,9	0,2	---	48,04	41,12	0,90	0,50	24,00
09.10	0,649	93,9	94,1	0,2	---	47,76	40,92	0,90	0,50	24,00
10.10	0,649	93,8	94,0	0,2	---	47,77	40,93	0,90	0,50	24,00
11.10	0,650	93,9	94,0	0,2	---	47,76	40,91	0,90	0,50	24,00
12.10	0,652	93,8	94,0	0,2	---	47,81	40,93	0,90	0,50	24,00
13.10	0,672	93,8	94,0	0,2	---	48,23	41,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,58	656,7	657,9	1,3	0,0	47,90	41,01	0,90	0,50	168,00
14.10	0,666	93,5	93,7	0,2	---	48,42	41,38	0,90	0,50	24,00
15.10	0,664	93,7	93,9	0,2	---	48,02	41,02	0,90	0,50	24,00
16.10	0,661	93,8	93,9	0,2	---	47,81	40,84	0,90	0,50	24,00
17.10	0,659	93,8	94,0	0,2	---	47,76	40,80	0,90	0,50	24,00
18.10	0,697	93,7	93,9	0,2	---	48,62	41,25	0,90	0,50	24,00
19.10	0,708	93,7	93,9	0,2	---	48,68	41,20	0,90	0,50	24,00
20.10	0,777	93,5	93,7	0,2	---	50,60	42,37	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,83	655,7	657,0	1,3	0,0	48,56	41,27	0,90	0,50	168,00
21.10	0,783	93,5	93,7	0,2	---	51,06	42,76	0,90	0,50	24,00
22.10	0,697	93,7	93,9	0,2	---	48,57	41,21	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,48	187,2	187,6	0,4	0,0	49,81	41,98	0,90	0,50	48,00
Итого:	14,15	1927,7	1931,5	3,8	0,0	48,56	41,30	0,90	0,50	720,0
						dT=	7,26			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		14,15					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период		На 11:00 23.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	171,58	185,73	14,15		186,04		
Расход теплоносителя M1, т	18017,8	19945,5	1927,7		19989,1		
Расход теплоносителя M2, т	18075,3	20006,8	1931,5		20050,3		
Время наработки, ч	10595,7	11315,7	720,0		11326,9		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

