

#208045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.01.2026	3,814	0	154,9	155,92	0	150,1	153,39	0	0	24	0	0	85	59,6	25,38	0,7	0,7	-10,9
21.01.2026	3,812	0	147,64	147,93	0	142,95	145,56	0	0	24	0	0	85,9	59,3	26,66	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	3,962	0	160,01	160,59	0	154,96	157,9	0	0	24	0	0	85,8	60,3	25,55	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	3,694	0	140,95	141,11	0	136,58	138,87	0	0	24	0	0	85,3	58,3	27,01	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	3,733	0	151,48	152,27	0	146,82	149,8	0	0	24	0	0	84,8	59,4	25,41	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,405	0	128,18	128,6	0	124,29	126,68	0	0	24	0	0	84,1	56,7	27,38	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,198	0	122,9	123,82	0	119,36	122,08	0	0	24	0	0	81,5	54,8	26,78	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,139	0	120,61	121,65	0	117,16	119,99	0	0	24	0	0	81,1	54,3	26,79	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	3,379	0	133,39	135,02	0	129,5	133,06	0	0	24	0	0	82,1	56	26,1	0,7	0,7	-6
29.01.2026	3,755	0	144,4	145,85	0	139,83	143,51	0	0	24	0	0	85,8	59	26,84	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,028	0	160,48	161,4	0	155,34	158,73	0	0	24	0	0	86,4	60,5	25,91	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,1	0	166,24	166,89	0	160,86	164,03	0	0	24	0	0	86,9	61,4	25,46	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	4,272	0	171,25	172,13	0	165,61	169,09	0	0	24	0	0	87,9	62,2	25,76	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	4,498	0	173,41	173,23	0	167,52	170,13	0	0	24	0	0	89,5	62,7	26,8	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,406	0	163,23	161,76	0	157,6	158,91	0	0	24	0	0	90,1	62,2	27,9	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,158	0	150,21	148,45	0	145,1	145,93	0	0	24	0	0	89,6	61	28,6	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,619	0	125,11	123,95	0	121,03	122,06	0	0	24	0	0	87,3	57,4	29,89	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,24	0	113,46	112,66	0	110	111,13	0	0	24	0	0	83,9	54,5	29,45	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,065	0	112,45	111,9	0	109,16	110,39	0	0	24	0	0	82,3	54,2	28,08	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,327	0	127,19	126,49	0	123,4	124,67	0	0	24	0	0	83	56,1	26,97	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,918	0	152,7	151,58	0	147,83	149,11	0	0	24	0	0	86	59,5	26,49	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,77	0	144,67	143,63	0	140,1	141,32	0	0	24	0	0	85,7	58,8	26,9	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,982	0	110,35	109,62	0	107,13	108,16	0	0	24	0	0	81,8	54	27,83	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,914	0	115,67	115,02	0	112,51	113,55	0	0	24	0	0	78,6	52,7	25,96	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,087	0	125,22	124,45	0	121,77	122,79	0	0	24	0	0	79,3	53,9	25,37	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	3,28	0	125,72	124,77	0	121,96	122,92	0	0	24	0	0	83,3	56,4	26,89	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,701	0	138,29	137,12	0	133,79	134,86	0	0	24	0	0	87,2	59,6	27,62	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,097	0	151,87	150,44	0	146,76	147,87	0	0	24	0	0	89	61,1	27,88	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	3,92	0	144,96	144,46	0	140,15	142,08	0	0	24	0	0	88,1	60,2	27,96	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	3,328	0	120,68	120,29	0	116,99	118,52	0	0	24	0	0	84,2	55,8	28,43	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,123	0	118,64	117,91	0	115,26	116,34	0	0	24	0	0	80,9	53,8	27,09	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,081	0	118,4	117,66	0	115,07	116,1	0	0	24	0	0	80,2	53,4	26,76	0,7	0,7	-
Итого:	115,805	0	4434,66	4428,57	0	4296,49	4359,53	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,805																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.01.2026	1370,119	81886,76	83541,72	0	80051,64	82408,8	0
20.02.2026	1485,924	86321,42	87970,29	0	84348,13	86768,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 9:19:28