

#283500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,917	0	118,82	118,44	0	115,55	116,84	0	0	24	0	0	79,4	54,2	25,24	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,48	0	96,68	96,45	0	94,22	95,34	0	0	24	0	0	76	49,6	26,35	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,504	0	103,48	103,36	0	100,92	102,15	0	0	24	0	0	74,9	50	24,82	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,592	0	111,63	111,62	0	108,91	110,27	0	0	24	0	0	74,5	50,7	23,81	0,7	0,7	-
25.02.2026	2,739	0	118,38	118,54	0	115,37	117,03	0	0	24	0	0	75,8	52,1	23,76	0,7	0,7	-
26.02.2026	2,628	0	117,05	116,97	0	114,14	115,49	0	0	24	0	0	74,6	51,5	23,06	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,15	0	90,86	91,05	0	88,81	90,1	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,23	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,955	0	80,19	80,55	0	78,41	79,75	0	0	24	0	0	70,5	45,5	24,95	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,238	0	103,59	103,9	0	101,31	102,8	0	0	24	0	0	70,3	48,2	22,13	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,374	0	109,08	109,66	0	106,61	108,46	0	0	24	0	0	71,1	48,8	22,32	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,191	0	96,24	97,86	0	94,1	96,85	0	0	24	0	0	70,6	47,3	23,31	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,424	0	123,76	126,34	0	121	124,86	0	0	24	0	0	70,3	50,2	20,06	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,568	0	128,68	130,88	0	125,77	129,31	0	0	24	0	0	71,1	50,7	20,43	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,536	0	123,47	125,25	0	120,63	123,77	0	0	24	0	0	71,7	50,6	21,04	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,011	0	97,53	99,29	0	95,38	98,14	0	0	24	0	0	70,6	49,5	21,12	0,7	0,7	-
08.03.2026	1,658	0	70,57	72,07	0	69,02	71,38	0	0	24	0	0	70,1	46	24,09	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,591	0	68,42	69,8	0	66,94	69,09	0	0	24	0	0	70,1	46,3	23,81	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,788	0	73,42	74,45	0	71,8	73,7	0	0	24	0	0	70,4	45,5	24,93	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,681	0	68,37	69,34	0	66,86	68,64	0	0	24	0	0	70,3	45,2	25,15	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,952	0	84,73	85,87	0	82,85	84,98	0	0	24	0	0	70,4	46,8	23,58	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,705	0	75,06	76,1	0	73,39	75,32	0	0	24	0	0	70,4	47,1	23,26	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,304	0	50,14	51,08	0	49,03	50,62	0	0	24	0	0	70,3	43,7	26,62	0,7	0,7	-
15.03.2026	1,702	0	73,23	74,42	0	71,6	73,67	0	0	24	0	0	70,3	46,5	23,8	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,028	0	95,61	96,88	0	93,46	95,79	0	0	24	0	0	70,7	49	21,71	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,961	0	87,9	88,89	0	85,96	87,98	0	0	24	0	0	70,4	47,6	22,85	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,257	0	107,18	108,27	0	104,78	107,06	0	0	24	0	0	70,6	49,1	21,56	0,7	0,7	-
19.03.2026	2,21	0	101,98	103,25	0	99,65	102,09	0	0	24	0	0	71,3	49,1	22,2	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,12	0	97,37	98,58	0	95,22	97,5	0	0	24	0	0	70,5	48,2	22,3	0,7	0,7	-
Итого:	60,264	0	2673,42	2699,16	0	2611,69	2668,98	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,264																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	1485,924	86321,42	87970,29	0	84348,13	86768,33	0
20.03.2026	1546,188	88994,84	90669,45	0	86959,82	89437,31	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:37:44