

#163382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 35, Калининград

3691

4106

ВКТ-7

00104205

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,018	0	83,2	87,37	0	81,45	85,58	0	0	24	0	0	68,4	68,1	0,24	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,12	0	82,12	86,18	0	80,38	84,45	0	0	24	0	0	68,4	67	1,47	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,095	0	82,1	86,16	0	80,39	84,41	0	0	24	0	0	68,6	67,4	1,21	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,098	0	87,3	91,63	0	85,4	89,75	0	0	24	0	0	69	67,8	1,12	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,108	0	89,36	93,81	0	87,43	91,86	0	0	24	0	0	68,8	67,6	1,22	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,129	0	83	87,19	0	81,22	85,4	0	0	24	0	0	68,5	67	1,56	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,028	0	81,98	86,22	0	80,24	84,38	0	0	24	0	0	69	68,7	0,28	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,023	0	86,03	90,44	0	84,25	88,53	0	0	24	0	0	68,6	68,4	0,16	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,125	0	86,24	90,58	0	84,46	88,77	0	0	24	0	0	68,2	66,6	1,52	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,88	0	101,53	105,96	0	99,37	104,21	0	0	24	0	0	68,6	59,7	8,83	0,7	0,7	-
01.10.2025	1,259	0	124,19	128,73	0	121,48	126,66	0	0	24	0	0	69,7	59,4	10,34	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,569	0	134,64	139,55	0	131,68	137,41	0	0	24	0	0	69,9	58	11,91	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,628	0	119,63	123,83	0	116,94	121,97	0	0	24	0	0	71,1	57,2	13,92	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,374	0	106,25	110,34	0	103,92	108,68	0	0	24	0	0	70,1	56,9	13,23	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,166	0	95,78	99,61	0	93,67	98,06	0	0	24	0	0	70,4	58	12,44	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,131	0	94,38	98,46	0	92,3	96,95	0	0	24	0	0	70,3	58	12,27	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,214	0	97,25	101,29	0	95,11	99,72	0	0	24	0	0	70,4	57,6	12,76	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,273	0	95,74	99,69	0	93,62	98,21	0	0	24	0	0	70,5	56,9	13,6	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,139	0	93,13	97,25	0	91,07	95,78	0	0	24	0	0	70,8	58,3	12,5	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,302	0	95,82	99,85	0	93,7	98,37	0	0	24	0	0	70,6	56,7	13,9	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,107	0	92,77	96,76	0	90,72	95,28	0	0	24	0	0	70,6	58,4	12,21	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,206	0	96,96	101,29	0	94,85	99,76	0	0	24	0	0	70,1	57,4	12,7	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,569	0	104,26	108,36	0	101,93	106,85	0	0	24	0	0	70,7	55,3	15,37	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,664	0	106,11	110,25	0	103,73	108,72	0	0	24	0	0	70,8	54,8	16,05	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,446	0	100,34	104,28	0	98,08	102,78	0	0	24	0	0	70,7	56	14,73	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,303	0	93,29	97,11	0	91,21	95,68	0	0	24	0	0	70,6	56,3	14,28	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,374	0	96,4	100,43	0	94,23	98,97	0	0	24	0	0	70,8	56,2	14,61	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,636	0	109,93	114,08	0	107,48	112,46	0	0	24	0	0	70,7	55,5	15,23	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,651	0	110,35	114,24	0	107,89	112,65	0	0	24	0	0	70,5	55,2	15,29	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,98	0	120,91	125,3	0	118,21	123,63	0	0	24	0	0	70,5	53,7	16,78	0,7	0,7	-
Итого:	29,615	0	2950,99	3076,24	0	2886,41	3025,93	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,615																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	1126,401	68298,1	69520,47	0	66789,1	68585,21	0
20.10.2025	1156,016	71249,09	72596,71	0	69675,51	71611,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:23:42