

#151827#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: СОШ № 28

Адрес: Суворова, 35

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104205

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0xEF12

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.2025	68,35	68,11	0,24	83,2	81,45	87,37	85,58	0	0	0	7	7	0,018	0	24	0	*
22.09.2025	68,45	66,98	1,47	82,12	80,38	86,18	84,45	0	0	0	7	7	0,12	0	24	0	*
23.09.2025	68,61	67,4	1,21	82,1	80,39	86,16	84,41	0	0	0	7	7	0,095	0	24	0	*
24.09.2025	68,97	67,85	1,12	87,3	85,4	91,63	89,75	0	0	0	7	7	0,098	0	24	0	*
25.09.2025	68,85	67,63	1,22	89,36	87,43	93,81	91,86	0	0	0	7	7	0,108	0	24	0	*
26.09.2025	68,53	66,97	1,56	83	81,22	87,19	85,4	0	0	0	7	7	0,129	0	24	0	*
27.09.2025	68,98	68,7	0,28	81,98	80,24	86,22	84,38	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	*
28.09.2025	68,6	68,44	0,16	86,03	84,25	90,44	88,53	0	0	0	7	7	0,023	0	24	0	*
29.09.2025	68,16	66,64	1,52	86,24	84,46	90,58	88,77	0	0	0	7	7	0,125	0	24	0	*
30.09.2025	68,57	59,74	8,83	101,53	99,37	105,96	104,21	0	0	0	7	7	0,88	0	24	0	
01.10.2025	69,72	59,38	10,34	124,19	121,48	128,73	126,66	0	0	0	7	7	1,259	0	24	0	
02.10.2025	69,93	58,02	11,91	134,64	131,68	139,55	137,41	0	0	0	7	7	1,569	0	24	0	
03.10.2025	71,11	57,19	13,92	119,63	116,94	123,83	121,97	0	0	0	7	7	1,628	0	24	0	
04.10.2025	70,14	56,91	13,23	106,25	103,92	110,34	108,68	0	0	0	7	7	1,374	0	24	0	
05.10.2025	70,45	58,01	12,44	95,78	93,67	99,61	98,06	0	0	0	7	7	1,166	0	24	0	
06.10.2025	70,32	58,05	12,27	94,38	92,3	98,46	96,95	0	0	0	7	7	1,131	0	24	0	
07.10.2025	70,37	57,61	12,76	97,25	95,11	101,29	99,72	0	0	0	7	7	1,214	0	24	0	
08.10.2025	70,5	56,9	13,6	95,74	93,62	99,69	98,21	0	0	0	7	7	1,273	0	24	0	
09.10.2025	70,78	58,28	12,5	93,13	91,07	97,25	95,78	0	0	0	7	7	1,139	0	24	0	
10.10.2025	70,58	56,68	13,9	95,82	93,7	99,85	98,37	0	0	0	7	7	1,302	0	24	0	
11.10.2025	70,63	58,42	12,21	92,77	90,72	96,76	95,28	0	0	0	7	7	1,107	0	24	0	
12.10.2025	70,11	57,41	12,7	96,96	94,85	101,29	99,76	0	0	0	7	7	1,206	0	24	0	
13.10.2025	70,69	55,32	15,37	104,26	101,93	108,36	106,85	0	0	0	7	7	1,569	0	24	0	
14.10.2025	70,83	54,78	16,05	106,11	103,73	110,25	108,72	0	0	0	7	7	1,664	0	24	0	
15.10.2025	70,7	55,97	14,73	100,34	98,08	104,28	102,78	0	0	0	7	7	1,446	0	24	0	
16.10.2025	70,57	56,29	14,28	93,29	91,21	97,11	95,68	0	0	0	7	7	1,303	0	24	0	
17.10.2025	70,76	56,15	14,61	96,4	94,23	100,43	98,97	0	0	0	7	7	1,374	0	24	0	
18.10.2025	70,69	55,46	15,23	109,93	107,48	114,08	112,46	0	0	0	7	7	1,636	0	24	0	
19.10.2025	70,52	55,23	15,29	110,35	107,89	114,24	112,65	0	0	0	7	7	1,651	0	24	0	
20.10.2025	70,51	53,73	16,78	120,91	118,21	125,3	123,63	0	0	0	7	7	1,98	0	24	0	
Итого:				2950,9	2886,41	3076,2	3025,93	0	0	0			29,615	0	720	0	
Средние:	69,86	60,14	9,72								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/09/2524:00	68298,1	66789,1	69520,47	68585,21	0	0	0	1126,401	0	27994	5
20/10/2524:00	71249,09	69675,51	72596,71	71611,14	0	0	0	1156,016	0	28714	5
Итого:	2950,99	2886,41	3076,24	3025,93	0	0	0	29,615	0	720	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после

Представитель абонента



24 20 25
проверено с [подпись]