

#166823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,913	0	121,28	125,66	0	118,57	123,93	0	0	24	0	0	70,8	54,6	16,14	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,642	0	110,14	114,24	0	107,63	112,62	0	0	24	0	0	71	55,8	15,25	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,307	0	98,81	102,47	0	96,6	100,93	0	0	24	0	0	70,8	57,3	13,5	0,7	0,7	-
24.10.2025	1,293	0	97,25	100,92	0	95,1	99,39	0	0	24	0	0	70,6	57	13,62	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,36	0	101,57	105,52	0	99,29	103,95	0	0	24	0	0	71	57,2	13,7	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,442	0	106,33	110,09	0	103,94	108,46	0	0	25	0	0	70,7	56,8	13,88	0,7	0,7	-
27.10.2025	1,61	0	105,77	109,54	0	103,37	108,01	0	0	24	0	0	70,6	55	15,55	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,649	0	107,8	111,51	0	105,4	109,96	0	0	24	0	0	70,6	55	15,65	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,672	0	108,04	111,97	0	105,6	110,41	0	0	24	0	0	70,9	55,1	15,84	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,638	0	105,86	109,49	0	103,49	107,98	0	0	24	0	0	70,7	54,8	15,86	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,732	0	111,1	114,74	0	108,66	113,16	0	0	24	0	0	70,5	54,6	15,95	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,758	0	112,11	116,01	0	109,61	114,39	0	0	24	0	0	70,8	54,7	16,06	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,368	0	103,09	106,89	0	100,77	105,28	0	0	24	0	0	71	57,4	13,56	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,347	0	102,4	106,14	0	100,12	104,52	0	0	24	0	0	70,8	57,4	13,44	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,513	0	108,37	112,15	0	105,92	110,52	0	0	24	0	0	70,8	56,5	14,29	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,46	0	102,71	106,28	0	100,38	104,75	0	0	24	0	0	70,8	56,3	14,55	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,519	0	103,96	107,49	0	101,63	105,93	0	0	24	0	0	71	56	14,96	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,767	0	111,37	115,02	0	108,9	113,44	0	0	24	0	0	70,9	54,7	16,24	0,7	0,7	-
08.11.2025	1,848	0	120,59	124,77	0	117,89	123,01	0	0	24	0	0	70,7	55	15,69	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,834	0	119,64	123,61	0	116,98	121,88	0	0	24	0	0	70,6	54,9	15,7	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,787	0	111,19	114,54	0	108,67	112,98	0	0	24	0	0	71	54,5	16,43	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,755	0	109,76	113,37	0	107,3	111,82	0	0	24	0	0	70,9	54,6	16,36	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,774	0	112,76	116,52	0	110,26	114,93	0	0	24	0	0	70,6	54,5	16,1	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,556	0	104,8	108,14	0	102,47	106,59	0	0	24	0	0	70,8	55,6	15,2	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,628	0	105,5	109,35	0	103,14	107,81	0	0	24	0	0	71,2	55,4	15,77	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,988	0	126,47	130,91	0	123,63	129,08	0	0	24	0	0	70,9	54,8	16,09	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,409	0	140,69	145,49	0	137,26	143,33	0	0	24	0	0	74,1	56,6	17,55	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,329	0	140,17	144,96	0	137	142,96	0	0	24	0	0	71,8	54,8	17	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,418	0	143,37	147,96	0	140,07	145,9	0	0	24	0	0	72,1	54,8	17,3	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,361	0	139,89	144,19	0	136,6	142,17	0	0	24	0	0	72,6	55,3	17,29	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,585	0	149,29	153,77	0	145,65	151,54	0	0	24	0	0	74,1	56,3	17,76	0,7	0,7	-
Итого:	54,262	0	3542,08	3663,71	0	3461,9	3611,63	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,262																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	1156,016	71249,09	72596,71	0	69675,51	71611,14	0
20.11.2025	1210,278	74791,17	76260,42	0	73137,41	75222,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:15:59