

#190923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	2,517	0	143,95	148,4	0	140,52	146,25	0	0	24	0	0	73,7	55,8	17,92	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	2,576	0	147,54	152,53	0	143,92	150,32	0	0	24	0	0	74,3	56,4	17,91	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	2,895	0	152,34	157,21	0	148,23	154,72	0	0	24	0	0	78,3	58,8	19,52	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	3	0	141,6	145,99	0	137,75	143,78	0	0	24	0	0	79	57,2	21,79	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	2,85	0	129,3	133,46	0	125,96	131,65	0	0	24	0	0	76,5	53,9	22,62	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	2,864	0	130,28	134,37	0	126,92	132,53	0	0	24	0	0	76,7	54,2	22,56	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	2,834	0	133,19	137,87	0	129,83	136,02	0	0	24	0	0	75,7	53,9	21,85	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	2,735	0	124,96	129,21	0	121,86	127,56	0	0	24	0	0	75	52,6	22,46	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	2,717	0	128,52	132,76	0	125,3	131,01	0	0	24	0	0	75,3	53,6	21,68	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	2,791	0	133,09	137,39	0	129,76	135,5	0	0	24	0	0	75,7	54,2	21,53	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	2,695	0	122,73	126,85	0	119,73	125,25	0	0	24	0	0	74,4	51,9	22,52	0,7	0,7	-
02.12.2025	2,621	0	116,94	121,12	0	113,97	119,52	0	0	24	0	0	76,1	53,1	23,01	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,156	0	88,31	91,33	0	86,29	90,36	0	0	24	0	0	72,3	47,3	25,03	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,157	0	94,37	97,79	0	92,27	96,77	0	0	24	0	0	70,8	47,4	23,38	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,103	0	91,35	94,41	0	89,32	93,38	0	0	24	0	0	70,8	47,3	23,56	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,863	0	80,97	84	0	79,17	83,09	0	0	24	0	0	70,7	47,1	23,59	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,049	0	94,62	97,79	0	92,51	96,7	0	0	24	0	0	70,4	48,2	22,16	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,086	0	91,4	94,55	0	89,34	93,52	0	0	24	0	0	71	47,6	23,39	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,859	0	76,35	78,89	0	74,63	78,1	0	0	24	0	0	70,7	45,8	24,91	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,703	0	68,8	71,2	0	67,29	70,54	0	0	24	0	0	70,4	45	25,36	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,853	0	84,22	86,84	0	82,42	85,97	0	0	24	0	0	68,5	46	22,52	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,92	0	79,14	81,73	0	77,37	80,92	0	0	24	0	0	70,8	46	24,85	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,928	0	87,36	90,17	0	85,44	89,19	0	0	24	0	0	70,6	48	22,58	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,858	0	81,06	83,81	0	79,26	82,93	0	0	24	0	0	70,3	46,8	23,47	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,193	0	103,97	107,21	0	101,64	105,99	0	0	24	0	0	70,6	49	21,61	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,362	0	109,97	113,26	0	107,43	111,94	0	0	24	0	0	71,8	49,8	22	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,512	0	110,1	113,39	0	107,39	111,99	0	0	24	0	0	74,6	51,2	23,41	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,494	0	111,18	114,47	0	108,47	113,07	0	0	24	0	0	74,1	51	23,03	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,267	0	104,98	108,31	0	102,65	107,09	0	0	24	0	0	70,9	48,8	22,12	0,7	0,7	-
20.12.2025	1,988	0	85,53	88,29	0	83,62	87,35	0	0	24	0	0	70,8	47	23,8	0,7	0,7	-
Итого:	70,446	0	3248,12	3354,6	0	3170,26	3313,01	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,446																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	1210,278	74791,17	76260,42	0	73137,41	75222,77	0
20.12.2025	1280,724	78039,29	79615,02	0	76307,67	78535,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:34:37