

#143637#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1544857	1	32	0,015	30,0	---
Номер абонента:		2	32	0,075	30,0	---
Адрес установки:	Донского, 27 БФУ					
Система	1	Р-Подача				Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 20.07.2025 по 20.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.07	0,038	3,4	3,4	---	0,0	62,29	51,24	0,90	0,50	24,00
21.07	0,042	3,5	3,4	---	0,0	62,46	50,46	0,90	0,50	24,00
22.07	0,039	3,4	3,4	---	0,0	62,30	51,15	0,90	0,50	24,00
23.07	0,039	3,5	3,4	---	0,0	62,20	51,15	0,90	0,50	24,00
24.07	0,044	3,6	3,5	---	0,0	62,21	49,97	0,90	0,50	24,00
25.07	0,039	3,3	3,3	---	0,0	62,80	51,10	0,90	0,50	24,00
26.07	0,038	3,5	3,5	---	0,0	62,13	51,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,28	24,3	24,0	0,0	0,3	62,34	50,92	0,90	0,50	168,00
27.07	0,042	3,5	3,4	---	0,0	62,42	50,39	0,90	0,50	24,00
28.07	0,040	3,5	3,4	---	0,1	61,94	50,76	0,90	0,50	24,00
29.07	0,040	3,5	3,4	---	0,0	62,56	51,26	0,90	0,50	24,00
30.07	0,044	3,7	3,7	---	0,1	62,76	51,00	0,90	0,50	24,00
31.07	0,043	4,1	4,0	---	0,1	63,04	52,77	0,90	0,50	24,00
01.08	0,044	4,6	4,5	---	0,1	63,42	54,00	0,90	0,50	24,00
02.08	0,049	4,8	4,8	---	0,1	63,57	53,60	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,30	27,8	27,3	0,0	0,5	62,88	52,14	0,90	0,50	168,00
03.08	0,043	4,9	4,8	---	0,0	63,26	54,49	0,90	0,50	24,00
04.08	0,045	5,0	4,9	---	0,0	63,33	54,33	0,90	0,50	24,00
05.08	0,047	4,8	4,8	---	0,0	63,69	53,88	0,90	0,50	24,00
06.08	0,045	5,0	5,0	---	0,0	63,36	54,54	0,90	0,50	24,00
07.08	0,047	5,2	5,2	---	0,0	63,51	54,59	0,90	0,50	24,00
08.08	0,047	5,1	5,1	---	0,0	63,74	54,56	0,90	0,50	24,00
09.08	0,049	5,1	5,1	---	0,0	64,07	54,46	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,32	35,1	34,9	0,0	0,2	63,57	54,41	0,90	0,50	168,00
10.08	0,051	5,5	5,4	---	0,0	63,89	54,63	0,90	0,50	24,00
11.08	0,050	5,6	5,5	---	0,0	64,06	55,15	0,90	0,50	24,00
12.08	0,046	5,4	5,4	---	0,0	63,92	55,52	0,90	0,50	24,00
13.08	0,017	2,6	2,6	---	0,0	61,46	54,88	0,90	0,50	24,00
14.08	---	0,0	0,0	---	---	25,38	25,63	0,90	0,50	24,00
15.08	---	0,0	0,0	---	---	24,19	23,33	0,90	0,50	24,00
16.08	---	---	---	---	---	24,50	23,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,17	19,2	19,0	0,0	0,2	63,57	55,03	0,90	0,50	168,00
17.08	---	---	---	---	---	23,48	22,92	0,90	0,50	24,00
18.08	---	---	---	---	---	23,00	22,42	0,90	0,50	24,00
19.08	---	0,0	0,0	0,0	---	21,98	22,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	21,98	22,80	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,07	106,4	105,3	0,0	1,1	63,09	53,13	0,90	0,50	744,0
						dT=	9,96			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,07					
Показания интеграторов	На 24:00 19.07.2025	На 24:00 19.08.2025	Результат за период		На 11:00 21.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	440,49	441,55	1,07		441,55		
Расход теплоносителя M1, т	16408,0	16514,4	106,4		16514,4		
Расход теплоносителя M2, т	16337,0	16442,3	105,3		16442,3		
Время наработки, ч	25045,0	25789,0	744,0		25824,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

