

#146360#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1544857

Номер абонента:

Адрес установки:

Донского, 27 БФУ

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,015	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 20.08.2025 по 20.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.08	---	---	---	---	---	22,52	21,92	0,90	0,50	24,00
21.08	---	0,3	0,3	0,0	---	20,27	21,10	0,90	0,50	24,00
22.08	---	0,1	0,1	0,0	---	21,05	22,01	0,90	0,50	24,00
23.08	---	0,6	0,6	0,0	---	20,60	21,08	0,90	0,50	24,00
24.08	---	0,8	0,8	0,1	---	18,06	19,58	0,90	0,50	24,00
25.08	---	0,0	0,0	---	---	21,08	19,93	0,90	0,50	24,00
26.08	0,008	7,9	7,8	---	0,1	28,89	28,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,01	9,7	9,7	0,1	0,1	27,14	26,61	0,90	0,50	168,00
27.08	0,052	12,1	12,0	---	0,1	51,78	47,59	0,90	0,50	24,00
28.08	0,056	5,8	5,8	---	0,0	64,64	55,01	0,90	0,50	24,00
29.08	0,058	5,5	5,5	---	0,0	65,02	54,59	0,90	0,50	24,00
30.08	0,051	5,9	5,9	---	0,0	64,45	55,94	0,90	0,50	24,00
31.08	0,057	5,9	5,9	---	0,0	64,67	55,10	0,90	0,50	24,00
01.09	0,055	5,9	5,9	---	0,0	64,79	55,43	0,90	0,50	24,00
02.09	0,051	5,8	5,8	---	0,0	64,81	56,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,38	46,9	46,8	0,0	0,2	61,40	53,38	0,90	0,50	168,00
03.09	0,051	6,2	6,2	---	0,0	64,55	56,39	0,90	0,50	24,00
04.09	0,055	6,2	6,2	---	0,0	64,70	55,87	0,90	0,50	24,00
05.09	0,051	5,8	5,8	---	0,0	65,16	56,51	0,90	0,50	24,00
06.09	0,050	5,8	5,8	---	0,0	65,23	56,64	0,90	0,50	23,23
07.09	0,056	6,4	6,4	---	0,0	65,22	56,64	0,90	0,50	24,00
08.09	0,052	6,3	6,2	---	0,1	65,46	57,22	0,90	0,50	24,00
09.09	0,053	6,4	6,4	---	0,1	65,52	57,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,37	43,1	42,9	0,0	0,2	65,12	56,67	0,90	0,50	167,23
10.09	0,059	6,5	6,4	---	0,1	65,66	56,66	0,90	0,50	24,00
11.09	0,055	7,3	7,2	---	0,1	65,28	57,90	0,90	0,50	24,00
12.09	0,060	7,2	7,1	---	0,1	65,66	57,40	0,90	0,50	24,00
13.09	0,061	7,4	7,3	---	0,1	65,64	57,50	0,90	0,50	24,00
14.09	0,054	7,9	7,8	---	0,1	65,40	58,60	0,90	0,50	24,00
15.09	0,060	8,1	7,9	---	0,1	65,58	58,20	0,90	0,50	24,00
16.09	0,059	7,8	7,7	---	0,1	65,84	58,39	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,41	52,2	51,4	0,0	0,8	65,58	57,85	0,90	0,50	168,00
17.09	0,057	8,0	7,8	---	0,1	65,88	58,85	0,90	0,50	24,00
18.09	0,058	7,6	7,5	---	0,1	66,26	58,73	0,90	0,50	24,00
19.09	0,064	7,8	7,6	---	0,1	66,57	58,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,18	23,4	22,9	0,0	0,4	66,23	58,64	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,34	175,3	173,7	0,1	1,7	62,31	54,71	0,90	0,50	743,2
dT=						7,6				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,2	0,0	0,0	0,0	0,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,34					
Показания интеграторов	На 24:00 19.08.2025	На 24:00 19.09.2025	Результат за период		На 12:00 22.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	441,55	442,90	1,34		443,05		
Расход теплоносителя M1, т	16514,4	16689,7	175,3		16710,3		
Расход теплоносителя M2, т	16442,3	16616,0	173,7		16636,3		
Время наработки, ч	26532,2	26532,2	743,2		26593,2		
Время неработы Тнер = Ттах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,8				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



23

09

25