

# #283440#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Центр медицинской профилактики, ГУЗ  
Адрес потребителя: Литовский вал 64 А, Калининград  
Номер абонента: 4035  
Порядковый номер: 846  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 30842  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	3,122	218,69	24	0	80,3	68,1	-
22.02.2026	3,003	235,79	24	0	77,7	66,8	-
23.02.2026	2,838	227,82	24	0	75,6	65	-
24.02.2026	2,61	196,01	24	0	72,3	61,1	-
25.02.2026	2,954	207,58	24	0	76,6	64,5	-
26.02.2026	2,947	214,29	24	0	76,3	64,5	-
27.02.2026	2,794	228,26	24	0	73	62,5	-
28.02.2026	2,644	234,75	24	0	72,6	63	-
01.03.2026	2,566	228,27	24	0	72	62,4	-
02.03.2026	2,717	224,51	24	0	72,7	62,4	-
03.03.2026	2,679	216,18	24	0	72,5	62	-
04.03.2026	2,615	204,11	24	0	72,3	61,4	-
05.03.2026	2,624	202	24	0	72,2	61,2	-
06.03.2026	2,458	162,38	24	0	72,9	59,7	-
07.03.2026	2,122	122,76	24	0	72,2	57,4	-
08.03.2026	2,164	131,32	24	0	72,1	58	-
09.03.2026	2,17	134,17	24	0	72,2	58,3	-
10.03.2026	2,319	141,74	24	0	72,4	58,5	-
11.03.2026	2,275	141,04	24	0	72,4	58,8	-
12.03.2026	2,219	139,55	24	0	72,3	58,8	-
13.03.2026	2,26	140,16	24	0	72,3	58,6	-
14.03.2026	2,056	137,21	23,99	128	71,3	58,7	-
15.03.2026	2,076	130,89	24	0	72,6	59	-
16.03.2026	2,162	129,41	24	0	72,2	58	-
17.03.2026	2,21	130,44	24	0	72,4	58	-
18.03.2026	2,184	125,41	24	0	72,2	57,4	-
19.03.2026	2,156	127,81	24	0	71,5	56,8	-
20.03.2026	2,189	123,15	24	0	72,2	57,1	-
Итого:	69,133	4855,7	671,99	0	0	0	0
Гкал	59,454						

Общее время работы системы, ч: 672  
Период нормальной работы системы, ч: 671,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2026	14739,995	821578,26	192524,47
20.03.2026	14809,128	826433,96	193196,46

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:32:08