

#23099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2021	2,153	101,29	24	0	70,6	52,6	8,6
22.04.2021	2,06	93,59	24	0	70,5	51,7	4,6
23.04.2021	2,142	94,25	24	0	70,5	51,2	4,6
24.04.2021	1,958	89,69	24	0	70	51,2	4
25.04.2021	1,971	89,3	24	0	70,2	51,2	3,7
26.04.2021	2,166	92,62	24	0	70	50,1	2,9
27.04.2021	2,165	92,99	24	0	69,9	50	4,1
28.04.2021	2,14	93,95	24	0	70	50,5	6,7
29.04.2021	2,135	94,57	24	0	70,1	50,9	9,3
30.04.2021	1,963	84,55	24	0	69	49	7
01.05.2021	2,015	94,09	24	0	70,1	51,7	7,3
02.05.2021	1,993	94,22	24	0	69,8	51,6	6,2
03.05.2021	2,005	90,92	24	0	70	51	5,8
04.05.2021	2,114	93,63	24	0	69,9	50,6	9,6
05.05.2021	2,023	90,11	24	0	69,8	50,6	10,4
06.05.2021	1,046	47,8	24	0	65,3	48,6	6,9
07.05.2021	0,218	8,79	24	0	68,7	48,6	6,9
08.05.2021	0,144	6,58	24	0	68,5	49,9	6,3
09.05.2021	0,151	6,82	24	0	68,2	49,6	11,1
10.05.2021	0,153	7,02	24	0	68	49,7	17,8
11.05.2021	0,228	9,34	24	0	68,2	48,6	19,7
12.05.2021	0,259	10,26	24	0	68,1	48,5	19,2
13.05.2021	0,264	10,55	24	0	68	48,5	9,9
14.05.2021	0,295	11,47	24	0	68,1	48,4	10,6
15.05.2021	0,144	6,9	24	0	67,8	50,2	10
16.05.2021	0,143	6,92	24	0	67,6	50,1	12,5
17.05.2021	0,309	18,77	24	0	66,7	48,9	14,5
18.05.2021	0,3	14,04	24	0	66,9	49	11,4
19.05.2021	0,265	34,85	24	0	64,9	50,2	10,4
20.05.2021	0,302	28,97	24	0	64,5	49,1	-
Итого:	35,224	1618,85	720	0	0	0	0
Гкал	30,292						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2021	12076,562	659185,61	150848,3
20.05.2021	12111,786	660804,46	151568,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 7:40:31