

#163329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
SKM-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2025	0,129	5,9	24	0	68,8	50	-
22.09.2025	0,208	8,74	24	0	68,8	49,2	-
23.09.2025	0,19	7,79	24	0	69,3	49,2	-
24.09.2025	0,193	8,02	24	0	69,3	49,2	-
25.09.2025	0,234	9,4	24	0	69	49	-
26.09.2025	0,159	7,21	24	0	68,6	49,4	-
27.09.2025	0,135	6,1	24	0	68,9	49,9	-
28.09.2025	0,134	6,2	24	0	68,6	49,8	-
29.09.2025	0,253	9,94	24	0	69,2	48,6	-
30.09.2025	0,257	10,5	23,99	128	68,9	48,7	-
01.10.2025	1,75	137,67	24	0	70,6	55,4	-
02.10.2025	2,73	245,24	24	0	71,7	62,2	-
03.10.2025	2,695	235,95	24	0	72,2	62,4	-
04.10.2025	2,529	229,07	24	0	72,2	62,7	-
05.10.2025	2,467	222,57	24	0	72,3	62,8	-
06.10.2025	2,542	218,62	24	0	72,6	62,7	-
07.10.2025	2,46	204,24	24	0	72,4	62,1	-
08.10.2025	2,236	158,92	24	0	72,1	59,8	-
09.10.2025	2,196	136,9	24	0	72,4	58,8	-
10.10.2025	2,132	136,07	24	0	72,3	58,9	-
11.10.2025	2,041	134,64	24	0	72,5	59,5	-
12.10.2025	2,004	133,48	24	0	72,1	59,2	-
13.10.2025	2,128	133,27	24	0	72	58,5	-
14.10.2025	2,188	133,7	24	0	72,2	58,3	-
15.10.2025	2,19	135,26	24	0	72,1	58,4	-
16.10.2025	2,248	137,1	24	0	72,4	58,5	-
17.10.2025	2,268	139,56	24	0	72,5	58,7	-
18.10.2025	2,069	132,09	24	0	72,5	59,1	-
19.10.2025	1,945	126,22	23,99	128	70,8	57,8	-
20.10.2025	2,145	119,41	24	0	71,6	56,4	-
Итого:	46,855	3329,78	719,98	0	0	0	0
Гкал	40,295						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2025	14333,393	794472,76	188852,93
20.10.2025	14380,248	797802,54	189572,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:30:58