

#179222#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035

Заводской номер счётчика 30842	Показания прибора, МВт×ч 20.12.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14531,909	14448,382	83.527	71.833

Подпись исполнителя _____



#177557#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 4035
Порядковый номер 846
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30842
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.11.2025	2,2	2,91	220,43	24	0	74,2	62,9
22.11.2025	1,3	2,753	218,4	24	0	74,6	63,8
23.11.2025	-3,3	2,979	212,29	24	0	78,8	66,8
24.11.2025	-3,9	3,275	217,78	24	0	79,6	66,8
25.11.2025	-0,9	3,141	221,37	24	0	77,4	65,4
26.11.2025	-0,4	3,114	218,11	24	0	77,1	65
27.11.2025	-1,3	3,004	216,61	24	0	76,4	64,5
28.11.2025	-0,4	2,972	218,85	24	0	75,7	64,1
29.11.2025	-0,3	2,81	211,86	24	0	75,5	64,2
30.11.2025	-0,5	2,854	211,74	24	0	76,3	64,7
01.12.2025	-	2,888	217,44	24	0	74,8	63,5
02.12.2025	-	2,968	211,16	24	0	76,5	64,5
03.12.2025	-	2,728	213,87	24	0	72,8	61,9
04.12.2025	-	2,687	222,82	24	0	72,4	62,1
05.12.2025	-	2,71	232,58	24	0	72,6	62,7
06.12.2025	-	2,622	233,81	24	0	72,5	62,9
07.12.2025	-	2,526	217,05	24	0	71,9	61,9
08.12.2025	-	2,713	225,89	24	0	72,5	62,3
09.12.2025	-	2,724	239,08	24	0	72,6	62,9
10.12.2025	-	2,679	240,21	24	0	72,2	62,7
11.12.2025	-	2,631	238,27	24	0	72,2	62,7
12.12.2025	-	2,673	238,66	24	0	72,5	63
13.12.2025	-	2,505	224,87	24	0	72,3	62,8
14.12.2025	-	2,537	231,87	24	0	72,5	63,1
15.12.2025	-	2,6	219,17	24	0	71,9	61,8
16.12.2025	-	2,67	214,52	24	0	72,6	62
17.12.2025	-	2,756	208,5	24	0	74,6	63,2
18.12.2025	-	2,809	214,04	24	0	74,8	63,6
19.12.2025	-	2,7	219,22	24	0	72,7	62,2
20.12.2025	-	2,589	225,99	24	0	72,4	62,6
Итого:	-0,7	83,527	6656,46	720	-	74,16	63,42

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.11.2025	14448,382	801905,45	190316,92
20.12.2025	14531,909	808561,91	191036,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения