

#141864#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2209,035	2137,163	71.872	17.166 17,163

Подпись исполнителя



#135675#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 10059
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23202842
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	3,405	0	204,6	206	0	199,882	201,707	0	24	0	71,7	67,7	0,38	0,29
25.06.2025	-	0,784	0	63,7	63,9	0	62,738	63,023	0	24	0	57,1	54,1	0,15	0,12
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,02	0
27.06.2025	-	0,047	0	1,1	1	0	1,095	0,998	0	24	0	33	22,8	0,02	0
28.06.2025	-	0,007	0	0,2	0,1	0	0,199	0,1	0	24	0	32,3	23,4	0,01	0
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,3	21,5	0,01	0
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	21,1	0,04	0,02
01.07.2025	-	0,002	0	0,3	0,3	0	0,299	0,3	0	24	0	23,5	21,8	0,37	0,33
02.07.2025	-	0	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	24	0	24	23,6	0,33	0,3
03.07.2025	-	1,673	0	92,5	92,8	0	90,601	91,121	0	24	0	66,3	61,9	0,32	0,27
04.07.2025	-	3,479	0	183,1	183,2	0	178,775	179,351	0	24	0	72,7	68,1	0,39	0,27
05.07.2025	-	3,532	0	188,4	188,1	0	183,939	184,124	0	24	0	72,8	68,3	0,4	0,28
06.07.2025	-	3,336	0	181,2	180,6	0	176,93	176,802	0	24	0	72,5	68,1	0,39	0,27
07.07.2025	-	3,328	0	177,8	177,4	0	173,554	173,615	0	24	0	73,1	68,6	0,39	0,28
08.07.2025	-	3,338	0	181,5	181,4	0,001	177,211	177,574	0,001	24	0	72,7	68,3	0,38	0,28
09.07.2025	-	3,255	0	175,6	175,8	0	171,435	172,075	0	24	0	72,9	68,4	0,38	0,28
10.07.2025	-	3,615	0	195,7	196,4	0	191,017	192,21	0	24	0	73,2	68,7	0,38	0,28
11.07.2025	-	3,461	0	195,7	196,3	0	191,074	192,144	0	24	0	72,7	68,4	0,38	0,28
12.07.2025	-	3,423	0	190,1	190,4	0	185,599	186,362	0	24	0	72,8	68,4	0,38	0,28
13.07.2025	-	3,461	0	192,6	192,8	0	188,054	188,722	0	24	0	72,6	68,2	0,38	0,28
14.07.2025	-	3,294	0	184,6	185,1	0	180,205	181,147	0	24	0	73	68,7	0,38	0,28
15.07.2025	-	3,492	0	198,9	199,2	0	194,176	194,952	0	24	0	72,9	68,7	0,38	0,28
16.07.2025	-	3,299	0	186	186	0	181,592	182,036	0	24	0	72,9	68,6	0,38	0,28
17.07.2025	-	3,189	0	182,7	182,4	0	178,405	178,541	0	24	0	72,5	68,3	0,38	0,28
18.07.2025	-	3,145	0	184,9	184,6	0	180,623	180,747	0	24	0	71,9	67,8	0,38	0,29
19.07.2025	-	3,239	0	199,4	199,9	0	194,824	195,758	0	24	0	71,5	67,5	0,37	0,29
20.07.2025	-	3,133	0	179,5	180,5	0	175,273	176,681	0	24	0	72,6	68,4	0,38	0,28
21.07.2025	-	3,088	0	179,3	180,3	0	175,107	176,511	0	24	0	72,3	68,1	0,38	0,28
22.07.2025	-	2,994	0	182,7	183,8	0	178,492	179,979	0	24	0	71,7	67,8	0,38	0,28
23.07.2025	-	2,853	0	176,4	177,6	0	172,323	173,892	0	24	0	71,8	67,8	0,38	0,28
Итого:	-	71,872	0	4078,6	4086	0,001	3983,522	4000,572	0,001	720	0	61,08	56,81	0,31	0,23

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	2137,163	38071,1	38230,9	0,254	37165,074	37607,058	0,251	3772	7
23.07.2025	2209,035	42149,7	42316,9	0,255	41148,595	41607,629	0,252	4492	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения