

#161526#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	24,388	2409,76	-2385,372	-569,736

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК Калининградтеплосеть
отчет принят
31 10 2025

04 30.09.25 отл. 81. нет.

#151533#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 10059
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 23202842
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	3,294	0	207,6	204	0	202,753	199,688	0	24	0	72,2	68,3	0,38	0,3
25.09.2025	-	3,411	0	214,1	210,5	0	209,124	206,053	0	24	0	72	68,2	0,38	0,3
26.09.2025	-	3,325	0	213,4	209,9	0	208,507	205,511	0	24	0	71,6	67,8	0,38	0,3
27.09.2025	-	3,56	0	210,9	207,4	0	205,969	203,02	0	24	0	72,4	68,3	0,38	0,3
28.09.2025	-	3,467	0	205,5	203,2	0	200,761	198,972	0	24	0	71,8	67,7	0,38	0,3
29.09.2025	-	3,748	0	213,5	211	0,68	208,566	206,606	0,666	24	0	71,8	67,7	0,38	0,3
22.10.2025	-	8,405	0,175	181,6	179,6	0	177,407	176,558	0	24	0	71,9	60,6	0,44	0,35
23.10.2025	-	15,983	0	346,2	342,2	0	338,06	336,293	0	13	0	72,6	61,4	0,45	0,35
Итого:	-	45,193	0,175	1792,8	1767,8	0,68	1751,147	1732,701	0,666	181	0	72,04	66,25	0,4	0,31

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

181 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2409,76	53665,2	53814,2	0,458	52395,212	52863,758	0,451	5978	9
23.10.2025	24,388	527,8	521,8	0	515,466	512,851	0	37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения