

#208043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2026 | 1,254 | 133,51 | 130,71 | 129,03 | 127,1 | 1,93 | 24 | 0 | 0 | 88,5 | 78,8 | 9,69 | 0 | 0 | -12,2 |
| 22.01.2026 | 1,232 | 129,76 | 127 | 125,44 | 123,56 | 1,88 | 24 | 0 | 0 | 88,2 | 78,4 | 9,79 | 0 | 0 | -11,6 |
| 23.01.2026 | 1,252 | 133,06 | 130,26 | 128,59 | 126,73 | 1,86 | 24 | 0 | 0 | 88,1 | 78,4 | 9,73 | 0 | 0 | -8,3 |
| 24.01.2026 | 1,224 | 130,91 | 128,17 | 126,59 | 124,76 | 1,83 | 24 | 0 | 0 | 87,2 | 77,6 | 9,65 | 0 | 0 | -9,4 |
| 25.01.2026 | 1,214 | 138,28 | 135,48 | 133,83 | 131,82 | 2,01 | 24 | 0 | 0 | 86,7 | 77,6 | 9,07 | 0 | 0 | -7,3 |
| 26.01.2026 | 1,142 | 146,41 | 143,63 | 141,91 | 139,99 | 1,92 | 24 | 0 | 0 | 83,7 | 75,7 | 8,04 | 0 | 0 | -4,4 |
| 27.01.2026 | 1,152 | 148,05 | 145,23 | 143,49 | 141,51 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 83,8 | 75,8 | 8,01 | 0 | 0 | -3,8 |
| 28.01.2026 | 1,203 | 143,63 | 140,89 | 139,22 | 137,36 | 1,86 | 24 | 0 | 0 | 83,7 | 75,1 | 8,63 | 0 | 0 | -6 |
| 29.01.2026 | 1,265 | 142 | 139,13 | 137,26 | 135,29 | 1,97 | 24 | 0 | 0 | 88,2 | 79 | 9,19 | 0 | 0 | -9,7 |
| 30.01.2026 | 1,294 | 138,89 | 136,03 | 134,17 | 132,24 | 1,93 | 24 | 0 | 0 | 88,8 | 79,2 | 9,61 | 0 | 0 | -12,4 |
| 31.01.2026 | 1,318 | 137,44 | 134,55 | 132,71 | 130,78 | 1,93 | 24 | 0 | 0 | 89,7 | 79,8 | 9,9 | 0 | 0 | -13,8 |
| 01.02.2026 | 1,376 | 133,7 | 130,78 | 129,03 | 127,11 | 1,92 | 24 | 0 | 0 | 90,4 | 79,8 | 10,64 | 0 | 0 | -18,9 |
| 02.02.2026 | 1,428 | 135,2 | 132,2 | 130,29 | 128,38 | 1,91 | 24 | 0 | 0 | 92,2 | 81,3 | 10,93 | 0 | 0 | -20,1 |
| 03.02.2026 | 1,435 | 141,33 | 138,24 | 136,2 | 134,17 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 92,4 | 81,9 | 10,5 | 0 | 0 | -18 |
| 04.02.2026 | 1,423 | 141,4 | 138,32 | 136,3 | 134,25 | 2,05 | 24 | 0 | 0 | 92,3 | 81,9 | 10,4 | 0 | 0 | -12,3 |
| 05.02.2026 | 1,34 | 146,14 | 143,08 | 141,08 | 139,02 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 89,9 | 80,4 | 9,46 | 0 | 0 | -7,6 |
| 06.02.2026 | 1,236 | 150,74 | 147,75 | 145,9 | 143,78 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 86,1 | 77,7 | 8,46 | 0 | 0 | -3,2 |
| 07.02.2026 | 1,163 | 149,2 | 146,29 | 144,64 | 142,51 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 76,2 | 8,01 | 0 | 0 | -3,3 |
| 08.02.2026 | 1,186 | 146,93 | 144,02 | 142,32 | 140,22 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 85,3 | 77 | 8,32 | 0 | 0 | -4,9 |
| 09.02.2026 | 1,296 | 141,05 | 138,11 | 136,28 | 134,29 | 1,99 | 24 | 0 | 0 | 88,5 | 79,1 | 9,46 | 0 | 0 | -12,1 |
| 10.02.2026 | 1,278 | 141,67 | 138,71 | 136,94 | 134,92 | 2,02 | 24 | 0 | 0 | 88,2 | 79 | 9,3 | 0 | 0 | -12,4 |
| 11.02.2026 | 1,182 | 148,47 | 145,53 | 143,91 | 141,82 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 84 | 75,7 | 8,22 | 0 | 0 | -3,8 |
| 12.02.2026 | 1,071 | 149,48 | 146,64 | 145,16 | 143,06 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 73,2 | 7,36 | 0 | 0 | -0,7 |
| 13.02.2026 | 1,093 | 147,32 | 144,51 | 143,02 | 140,96 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 74 | 7,64 | 0 | 0 | -1,2 |
| 14.02.2026 | 1,054 | 144,53 | 141,74 | 139,93 | 137,94 | 1,99 | 24 | 0 | 0 | 85,6 | 78 | 7,52 | 0 | 0 | -6,7 |
| 15.02.2026 | 1,143 | 142,93 | 140,06 | 137,99 | 135,96 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 89,8 | 81,6 | 8,28 | 0 | 0 | -11,2 |
| 16.02.2026 | 1,317 | 143,51 | 140,44 | 138,31 | 136,22 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 92,2 | 82,7 | 9,49 | 0 | 0 | -17,4 |
| 17.02.2026 | 1,389 | 143,85 | 140,72 | 138,76 | 136,68 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 90,8 | 80,9 | 9,98 | 0 | 0 | -11,6 |
| 18.02.2026 | 1,236 | 147,32 | 144,29 | 142,57 | 140,43 | 2,14 | 24 | 0 | 0 | 86,4 | 77,8 | 8,66 | 0 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 1,132 | 149,13 | 146,21 | 144,64 | 142,51 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 83 | 75,2 | 7,82 | 0 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 1,143 | 151,21 | 148,27 | 146,68 | 144,55 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 82,5 | 74,7 | 7,78 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 38,471 | 4417,05 | 4326,99 | 4272,19 | 4209,92 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,471 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.01.2026 | 1172,915 | 111015,48 | 109082,55 | 108365,61 | 107119,78 |
| 20.02.2026 | 1211,386 | 115432,53 | 113409,54 | 112637,8 | 111329,7 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 7:38:16