

#208044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,254	133,51	130,71	129,03	127,1	1,93	24	0	0	88,5	78,8	9,69	0	0	-12,2
22.01.2026	1,232	129,76	127	125,44	123,56	1,88	24	0	0	88,2	78,4	9,79	0	0	-11,6
23.01.2026	1,252	133,06	130,26	128,59	126,73	1,86	24	0	0	88,1	78,4	9,73	0	0	-8,3
24.01.2026	1,224	130,91	128,17	126,59	124,76	1,83	24	0	0	87,2	77,6	9,65	0	0	-9,4
25.01.2026	1,214	138,28	135,48	133,83	131,82	2,01	24	0	0	86,7	77,6	9,07	0	0	-7,3
26.01.2026	1,142	146,41	143,63	141,91	139,99	1,92	24	0	0	83,7	75,7	8,04	0	0	-4,4
27.01.2026	1,152	148,05	145,23	143,49	141,51	1,98	24	0	0	83,8	75,8	8,01	0	0	-3,8
28.01.2026	1,203	143,63	140,89	139,22	137,36	1,86	24	0	0	83,7	75,1	8,63	0	0	-6
29.01.2026	1,265	142	139,13	137,26	135,29	1,97	24	0	0	88,2	79	9,19	0	0	-9,7
30.01.2026	1,294	138,89	136,03	134,17	132,24	1,93	24	0	0	88,8	79,2	9,61	0	0	-12,4
31.01.2026	1,318	137,44	134,55	132,71	130,78	1,93	24	0	0	89,7	79,8	9,9	0	0	-13,8
01.02.2026	1,376	133,7	130,78	129,03	127,11	1,92	24	0	0	90,4	79,8	10,64	0	0	-18,9
02.02.2026	1,428	135,2	132,2	130,29	128,38	1,91	24	0	0	92,2	81,3	10,93	0	0	-20,1
03.02.2026	1,435	141,33	138,24	136,2	134,17	2,03	24	0	0	92,4	81,9	10,5	0	0	-18
04.02.2026	1,423	141,4	138,32	136,3	134,25	2,05	24	0	0	92,3	81,9	10,4	0	0	-12,3
05.02.2026	1,34	146,14	143,08	141,08	139,02	2,06	24	0	0	89,9	80,4	9,46	0	0	-7,6
06.02.2026	1,236	150,74	147,75	145,9	143,78	2,12	24	0	0	86,1	77,7	8,46	0	0	-3,2
07.02.2026	1,163	149,2	146,29	144,64	142,51	2,13	24	0	0	84,2	76,2	8,01	0	0	-3,3
08.02.2026	1,186	146,93	144,02	142,32	140,22	2,1	24	0	0	85,3	77	8,32	0	0	-4,9
09.02.2026	1,296	141,05	138,11	136,28	134,29	1,99	24	0	0	88,5	79,1	9,46	0	0	-12,1
10.02.2026	1,278	141,67	138,71	136,94	134,92	2,02	24	0	0	88,2	79	9,3	0	0	-12,4
11.02.2026	1,182	148,47	145,53	143,91	141,82	2,09	24	0	0	84	75,7	8,22	0	0	-3,8
12.02.2026	1,071	149,48	146,64	145,16	143,06	2,1	24	0	0	80,6	73,2	7,36	0	0	-0,7
13.02.2026	1,093	147,32	144,51	143,02	140,96	2,06	24	0	0	81,6	74	7,64	0	0	-1,2
14.02.2026	1,054	144,53	141,74	139,93	137,94	1,99	24	0	0	85,6	78	7,52	0	0	-6,7
15.02.2026	1,143	142,93	140,06	137,99	135,96	2,03	24	0	0	89,8	81,6	8,28	0	0	-11,2
16.02.2026	1,317	143,51	140,44	138,31	136,22	2,09	24	0	0	92,2	82,7	9,49	0	0	-17,4
17.02.2026	1,389	143,85	140,72	138,76	136,68	2,08	24	0	0	90,8	80,9	9,98	0	0	-11,6
18.02.2026	1,236	147,32	144,29	142,57	140,43	2,14	24	0	0	86,4	77,8	8,66	0	0	-
19.02.2026	1,132	149,13	146,21	144,64	142,51	2,13	24	0	0	83	75,2	7,82	0	0	-
20.02.2026	1,143	151,21	148,27	146,68	144,55	2,13	24	0	0	82,5	74,7	7,78	0	0	-
Итого:	38,471	4417,05	4326,99	4272,19	4209,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,471														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	1172,915	111015,48	109082,55	108365,61	107119,78
20.02.2026	1211,386	115432,53	113409,54	112637,8	111329,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:34:38