

#283499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель РОСИНКАС
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград
Номер абонента 888
Порядковый номер 3908
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105191
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,126	149,03	146,14	144,65	142,54	2,11	24	0	0	81,8	74,1	7,76	0	0	-
22.02.2026	1,017	151,99	149,14	147,87	145,74	2,13	24	0	0	78,1	71,2	6,86	0	0	-
23.02.2026	0,985	151,04	148,25	147,06	144,89	2,17	24	0	0	77	70,3	6,69	0	0	-
24.02.2026	1,003	149,77	146,98	145,86	143,73	2,13	24	0	0	76,7	69,8	6,86	0	0	-
25.02.2026	1,035	150,29	147,49	146,23	144,11	2,12	24	0	0	78,2	71,1	7,06	0	0	-
26.02.2026	0,999	149,65	146,86	145,75	143,61	2,14	24	0	0	76,8	69,9	6,85	0	0	-
27.02.2026	0,961	151,64	148,92	147,93	145,84	2,09	24	0	0	73,7	67,2	6,49	0	0	-
28.02.2026	0,925	153,69	150,95	149,92	147,82	2,1	24	0	0	73,8	67,6	6,17	0	0	-
01.03.2026	0,92	151,03	148,33	147,37	145,26	2,11	24	0	0	73,4	67,2	6,25	0	0	-
02.03.2026	0,9	152,21	149,5	148,5	146,4	2,1	24	0	0	73,6	67,6	6,04	0	0	-
03.03.2026	0,926	154,82	152,07	151,05	148,9	2,15	24	0	0	73,6	67,4	6,14	0	0	-
04.03.2026	0,902	151,39	148,69	147,69	145,62	2,07	24	0	0	73,6	67,5	6,11	0	0	-
05.03.2026	0,924	149,5	146,79	145,88	143,76	2,12	24	0	0	73,4	67,1	6,35	0	0	-
06.03.2026	0,946	149,47	146,74	145,79	143,69	2,1	24	0	0	74	67,5	6,48	0	0	-
07.03.2026	0,921	151,23	148,51	147,52	145,44	2,08	24	0	0	73,7	67,5	6,24	0	0	-
08.03.2026	0,891	153,41	150,68	149,69	147,52	2,17	24	0	0	73,7	67,8	5,94	0	0	-
09.03.2026	0,888	154,31	151,56	150,54	148,4	2,14	24	0	0	73,6	67,7	5,89	0	0	-
10.03.2026	0,898	155,46	152,7	151,67	149,54	2,13	24	0	0	73,6	67,6	5,93	0	0	-
11.03.2026	0,87	156,47	153,72	152,65	150,5	2,15	24	0	0	73,5	67,8	5,7	0	0	-
12.03.2026	0,873	158,31	155,53	154,46	152,23	2,23	24	0	0	73,6	68	5,64	0	0	-
13.03.2026	0,864	158,03	155,32	154,2	152,07	2,13	24	0	0	73	67,4	5,6	0	0	-
14.03.2026	0,831	159,22	156,46	155,38	153,13	2,25	24	0	0	73	67,7	5,35	0	0	-
15.03.2026	0,852	157,36	154,6	153,58	151,39	2,19	24	0	0	73	67,4	5,55	0	0	-
16.03.2026	0,85	156,65	153,9	152,83	150,66	2,17	24	0	0	73,3	67,7	5,56	0	0	-
17.03.2026	0,83	152,44	149,73	148,87	146,78	2,09	24	0	0	71,7	66,1	5,57	0	0	-
18.03.2026	0,875	150,99	148,31	147,4	145,31	2,09	24	0	0	72,4	66,5	5,91	0	0	-
19.03.2026	0,897	154,79	152,07	151,04	148,92	2,12	24	0	0	73,4	67,4	5,94	0	0	-
20.03.2026	0,868	155,11	152,46	151,37	149,29	2,08	24	0	0	73,1	67,4	5,74	0	0	-
Итого:	25,777	4289,3	4212,4	4182,75	4123,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,777														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	1211,386	115432,53	113409,54	112637,8	111329,7
20.03.2026	1237,163	119721,83	117621,94	116820,55	115452,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 9:58:50