

# #166822#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

РОСИНКАС  
Нарвская 91А, Калининград  
888  
3908  
ВКТ-7  
00105191  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,508	111,39	109,37	108,76	107,09	1,67	24	0	0	72,4	67,7	4,65	0	0	-
22.10.2025	0,502	114,13	112,07	111,44	109,71	1,73	24	0	0	72,6	68,1	4,51	0	0	-
23.10.2025	0,467	115,77	113,76	113,06	111,36	1,7	24	0	0	72,5	68,4	4,13	0	0	-
24.10.2025	0,459	116,15	114,11	113,42	111,71	1,71	24	0	0	72,6	68,5	4,05	0	0	-
25.10.2025	0,448	116	113,94	113,3	111,53	1,77	24	0	0	72,5	68,5	3,95	0	0	-
26.10.2025	0,462	115,61	113,55	112,91	111,15	1,76	24	0	0	72,3	68,2	4,09	0	0	-
27.10.2025	0,473	115,58	113,51	112,88	111,11	1,77	24	0	0	72,6	68,4	4,18	0	0	-
28.10.2025	0,467	116,24	114,17	113,51	111,77	1,74	24	0	0	72,4	68,3	4,08	0	0	-
29.10.2025	0,494	116,61	114,52	113,84	112,12	1,72	24	0	0	72,5	68,2	4,34	0	0	-
30.10.2025	0,495	117,12	115,03	114,33	112,63	1,7	24	0	0	72,5	68,2	4,32	0	0	-
31.10.2025	0,47	117,46	115,35	114,65	112,94	1,71	24	0	0	72,6	68,5	4,11	0	0	-
01.11.2025	0,486	117,1	115,03	114,27	112,63	1,64	24	0	0	72,6	68,3	4,23	0	0	-
02.11.2025	0,478	118,3	116,21	115,43	113,77	1,66	24	0	0	72,6	68,5	4,12	0	0	-
03.11.2025	0,485	118,96	116,85	116,08	114,39	1,69	24	0	0	72,7	68,5	4,18	0	0	-
04.11.2025	0,451	118,53	116,46	115,69	113,99	1,7	24	0	0	72,5	68,6	3,91	0	0	-
05.11.2025	0,47	120,02	117,91	117,14	115,33	1,81	24	0	0	72,7	68,7	3,99	0	0	-
06.11.2025	0,493	120,03	117,92	117,15	115,43	1,72	24	0	0	72,6	68,3	4,23	0	0	-
07.11.2025	0,461	119,62	117,54	116,76	114,98	1,78	24	0	0	72,9	68,9	3,94	0	0	-
08.11.2025	0,466	118,17	116,12	115,31	113,64	1,67	24	0	0	72,7	68,7	4,03	0	0	-
09.11.2025	0,494	116,88	114,82	114,08	112,42	1,66	24	0	0	72,6	68,2	4,35	0	0	-
10.11.2025	0,503	117,52	115,43	114,71	112,99	1,72	24	0	0	72,5	68,1	4,4	0	0	-
11.11.2025	0,526	117,76	115,7	114,95	113,29	1,66	24	0	0	72,6	68,1	4,58	0	0	-
12.11.2025	0,504	117,21	115,28	114,44	112,85	1,59	24	0	0	72,4	68	4,43	0	0	-
13.11.2025	0,503	118,57	116,49	115,74	114,08	1,66	24	0	0	72,3	67,9	4,36	0	0	-
14.11.2025	0,494	119,7	117,6	116,85	115,13	1,72	24	0	0	72,5	68,3	4,22	0	0	-
15.11.2025	0,505	117,04	114,97	114,22	112,53	1,69	24	0	0	73,1	68,6	4,45	0	0	-
16.11.2025	0,591	113,71	111,61	110,72	108,99	1,73	24	0	0	77,1	71,8	5,31	0	0	-
17.11.2025	0,538	114,71	112,64	111,83	110,14	1,69	24	0	0	75	70,2	4,82	0	0	-
18.11.2025	0,527	110,17	108,2	107,53	105,86	1,67	24	0	0	73,4	68,5	4,91	0	0	-
19.11.2025	0,549	110,11	108,07	107,41	105,7	1,71	24	0	0	74,2	69,1	5,13	0	0	-
20.11.2025	0,568	108,85	106,78	106,04	104,37	1,67	24	0	0	76	70,6	5,33	0	0	-
Итого:	15,337	3605,02	3541,01	3518,45	3465,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,337														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	1099,376	99833,58	98110,8	97478,41	96392,44
20.11.2025	1114,713	103438,6	101651,81	100996,86	99858,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.11.2025 7:15:40