

#206354#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Димитрова 33-35, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 00123421	Показания прибора, Гкал 17.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	572,687	531,322	41.365

Подпись исполнителя _____



#206044#

Отчёт за период с 23.01.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123421
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 20.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.01.2026	-9,4	1,669	0	72,62	73,54	0	70,7	72,58	0	0	24	0	0	77,6	54	23,62	0,7	0,7	0
25.01.2026	-7,3	1,652	0	73,5	74,39	0	71,58	73,43	0	0	24	0	0	77,4	54,3	23,11	0,7	0,7	0
26.01.2026	-4,4	1,574	0	73,9	74,74	0	71,99	73,78	0	0	24	0	0	75,5	53,6	21,88	0,7	0,7	0
27.01.2026	-3,8	1,557	0	74,07	74,91	0	72,15	73,95	0	0	24	0	0	75,4	53,8	21,58	0,7	0,7	0
28.01.2026	-6	1,566	0	73,17	74,01	0	71,27	73,05	0	0	24	0	0	75,6	53,7	21,96	0,7	0,7	0
29.01.2026	-9,7	1,64	0	72,26	73,16	0	70,34	72,2	0	0	24	0	0	77,6	54,3	23,32	0,7	0,7	0
30.01.2026	-12,4	1,682	0	71,54	72,45	0	69,62	71,49	0	0	24	0	0	78,3	54,2	24,19	0,7	0,7	0
31.01.2026	-13,8	1,69	0	71,13	72,06	0	69,21	71,1	0	0	24	0	0	78,1	53,7	24,41	0,7	0,7	0
01.02.2026	-18,9	1,722	0	70,38	71,32	0	68,47	70,36	0	0	24	0	0	78,2	53,1	25,18	0,7	0,7	0
02.02.2026	-20,1	1,762	0	70,22	71,21	0	68,3	70,25	0	0	24	0	0	78,9	53,1	25,8	0,7	0,7	0
03.02.2026	-18	1,796	0	71,31	72,3	0	69,32	71,34	0	0	24	0	0	80,4	54,5	25,89	0,7	0,7	0
04.02.2026	-12,3	1,778	0	71,74	72,7	0	69,75	71,74	0	0	24	0	0	80,1	54,6	25,5	0,7	0,7	0
05.02.2026	-7,6	1,742	0	72,95	73,89	0	70,94	72,91	0	0	24	0	0	79,8	55,3	24,55	0,7	0,7	0
06.02.2026	-3,2	1,641	0	74,26	75,11	0	72,32	74,13	0	0	24	0	0	77,5	54,8	22,74	0,7	0,7	0
07.02.2026	-3,3	1,565	0	73,74	74,56	0	71,82	73,6	0	0	24	0	0	75,8	54	21,79	0,7	0,7	0
08.02.2026	-4,9	1,588	0	73,27	74,11	0	71,35	73,15	0	0	24	0	0	76,4	54,1	22,25	0,7	0,7	0
09.02.2026	-12,1	1,679	0	71,83	72,72	0	69,91	71,76	0	0	24	0	0	78,2	54,2	24,02	0,7	0,7	0
10.02.2026	-12,4	1,657	0	71,95	72,81	0	70,03	71,85	0	0	24	0	0	77,4	53,8	23,65	0,7	0,7	0
11.02.2026	-3,8	1,574	0	74,12	74,89	0	72,23	73,93	0	0	24	0	0	75,8	54	21,8	0,7	0,7	0
12.02.2026	-0,7	1,468	0	74,85	75,54	0	73,1	74,58	0	0	24	0	0	73,1	53	20,12	0,7	0,7	0
13.02.2026	-1,2	1,487	0	74,09	74,81	0	72,31	73,85	0	0	24	0	0	73,8	53,3	20,58	0,7	0,7	0
14.02.2026	-6,7	1,595	0	73,43	74,25	0	71,51	73,29	0	0	24	0	0	76,5	54,1	22,35	0,7	0,7	0
15.02.2026	-11,2	1,727	0	73,05	73,96	0	71	72,97	0	0	24	0	0	79,9	55,6	24,31	0,7	0,7	0
16.02.2026	-	1,796	0	72,39	73,35	0	70,3	72,34	0	0	24	0	0	81,4	55,8	25,54	0,7	0,7	0
17.02.2026	-	1,758	0	72,2	73,12	0	70,15	72,16	0	0	24	0	0	80,3	55,2	25,06	0,7	0,7	0
Итого:	-8,7	41,365	0	1817,97	1839,91	0	1769,67	1815,79	0	0	600	0	-	77,56	54,16	23,41	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.01.2026	531,322	38024,79	37905,97	0	37376,59	37522,93	0
17.02.2026	572,687	39842,76	39745,88	0	39146,26	39338,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
