

#161344#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Димитрова 33-35, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 00123421	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	419,118	402,961	16.157

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
г.Калининградтеплосет
ОТЧЕТ ПРИН
28 10 2025

#161343#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	17,7	0	0,7	0,7	0
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,2	0,03	0,7	0,7	0
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,8	16,8	0,04	0,7	0,7	0
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,5	16,5	0,04	0,7	0,7	0
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,4	0,04	0,7	0,7	0
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	15,4	0,13	0,7	0,7	0
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,2	15,1	0,1	0,7	0,7	0
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,3	15,3	0,06	0,7	0,7	0
02.10.2025	-	0	0	0,87	0	0	0,87	0	0	0	24	0	0	15,1	15,4	-0,28	0,7	0,7	0
03.10.2025	-	0	0	0,12	0	0	0,12	0	0	0	24	0	0	14,9	14,5	0,41	0,7	0,7	0
04.10.2025	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	24	0	0	14,4	14,2	0,19	0,7	0,7	0
05.10.2025	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	14,7	14,4	0,32	0,7	0,7	0
06.10.2025	-	0,521	0	37,45	37,89	0	36,82	37,5	0	0	24	0	0	61,2	47	14,22	0,7	0,7	0
07.10.2025	-	0,826	0	79,51	80,2	0	78,09	79,24	0	0	24	0	0	61,1	50,6	10,56	0,7	0,7	0
08.10.2025	-	0,729	0	78,21	78,75	0	76,93	77,84	0	0	24	0	0	59,4	49,9	9,49	0,7	0,7	0
09.10.2025	-	0,764	0	79,77	81,91	0	78,4	80,94	0	0	24	0	0	60,6	50,8	9,78	0,7	0,7	0
10.10.2025	-	0,737	0	75,49	76,05	0	74,25	75,15	0	0	24	0	0	60,2	50,2	9,96	0,7	0,7	0
11.10.2025	-	0,718	0	71,24	72,14	0	70,04	71,29	0	0	24	0	0	60,2	50	10,26	0,7	0,7	0
12.10.2025	-	0,713	0	69,95	70,48	0	68,75	69,76	0	0	24	0	0	59,9	49,5	10,39	0,7	0,7	0
13.10.2025	-	0,822	0	67,5	67,21	0	66,42	66,55	0	0	24	0	0	58,7	46,4	12,3	0,7	0,7	0
14.10.2025	-	1,005	0	75,13	75,99	0	73,93	75,27	0	0	24	0	0	59,7	46	13,65	0,7	0,7	0
15.10.2025	-	1,039	0	76,39	77,34	0	75,11	76,62	0	0	24	0	0	61	47,2	13,88	0,7	0,7	0
16.10.2025	-	1,039	0	76,84	77,77	0	75,54	77,05	0	0	24	0	0	61,1	47,4	13,75	0,7	0,7	0
17.10.2025	-	1,019	0	76,83	77,68	0	75,59	76,96	0	0	24	0	0	60,8	47,3	13,55	0,7	0,7	0
18.10.2025	-	0,996	0	75,62	76,36	0	74,42	75,64	0	0	24	0	0	59,6	46,2	13,41	0,7	0,7	0
19.10.2025	-	1,017	0	75,64	76,36	0	74,44	75,64	0	0	24	0	0	59,8	46,1	13,69	0,7	0,7	0
20.10.2025	-	1,032	0	75,05	75,75	0	73,85	75,03	0	0	24	0	0	60	46	14,01	0,7	0,7	0
21.10.2025	-	1,059	0	74,76	75,45	0	73,55	74,73	0	0	24	0	0	60,6	46,1	14,43	0,7	0,7	0
22.10.2025	-	1,054	0	75,43	76,12	0	74,2	75,4	0	0	24	0	0	61	46,7	14,22	0,7	0,7	0
23.10.2025	-	1,067	0	76,5	77,2	0	75,16	76,37	0	0	24	0	0	62,1	47,9	14,21	0,7	0,7	0
Итого:	-	16,157	0	1318,33	1330,65	0	1296,51	1316,98	0	0	720	0	-	42,56	35,01	7,56	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	402,961	29795,68	29605,12	0	29303,51	29310,4	0
23.10.2025	419,118	31114,01	30935,77	0	30600,02	30627,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения