

#165452#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Димитрова 33-35, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 00123421	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	453,848	419,118	34.73

Подпись исполнителя _____



26 11

2506

#165451#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123421
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.10.2025	-	1,063	0	76,91	77,59	0	75,47	76,66	0	0	24	0	0	62,7	48,6	14,12	0,7	0,7	0
25.10.2025	-	1,061	0	76,3	76,97	0	74,86	76,18	0	0	24	0	0	62,2	48,1	14,18	0,7	0,7	0
26.10.2025	-	1,065	0	76,05	76,72	0	74,64	75,93	0	0	24	0	0	62,3	48	14,3	0,7	0,7	0
27.10.2025	-	1,06	0	75,43	76,07	0	74,15	75,35	0	0	24	0	0	61,8	47,4	14,35	0,7	0,7	0
28.10.2025	-	1,074	0	75,9	76,56	0	74,48	75,84	0	0	24	0	0	62,2	47,8	14,44	0,7	0,7	0
29.10.2025	-	1,08	0	76,04	76,69	0	74,61	75,97	0	0	24	0	0	62,4	47,8	14,51	0,7	0,7	0
30.10.2025	-	1,075	0	76,25	76,88	0	74,85	76,12	0	0	24	0	0	62,3	47,9	14,37	0,7	0,7	0
31.10.2025	-	1,072	0	75,99	76,59	0	74,61	75,87	0	0	24	0	0	62	47,6	14,36	0,7	0,7	0
01.11.2025	-	1,1	0	75,65	76,29	0	74,26	75,53	0	0	24	0	0	62,7	47,8	14,84	0,7	0,7	0
02.11.2025	-	1,089	0	76,81	77,43	0	75,37	76,5	0	0	24	0	0	62,9	48,4	14,49	0,7	0,7	0
03.11.2025	-	1,089	0	77,23	77,86	0	75,79	76,9	0	0	24	0	0	63,2	48,8	14,41	0,7	0,7	0
04.11.2025	-	1,097	0	76,63	77,23	0	75,19	76,35	0	0	24	0	0	63,2	48,6	14,59	0,7	0,7	0
05.11.2025	-	1,105	0	77,38	78,01	0	75,94	77,05	0	0	24	0	0	63,8	49,3	14,53	0,7	0,7	0
06.11.2025	-	1,106	0	77,19	77,81	0	75,75	76,85	0	0	24	0	0	63,9	49,3	14,61	0,7	0,7	0
07.11.2025	-	1,101	0	76,14	76,75	0	74,7	75,95	0	0	24	0	0	63,2	48,4	14,76	0,7	0,7	0
08.11.2025	-	1,11	0	75,37	75,98	0	73,94	75,26	0	0	24	0	0	62,8	47,7	15,06	0,7	0,7	0
09.11.2025	-	1,111	0	75,06	75,67	0	73,72	74,95	0	0	24	0	0	62,4	47,3	15,1	0,7	0,7	0
10.11.2025	-	1,111	0	75,32	75,93	0	73,93	75,21	0	0	24	0	0	62,5	47,5	15	0,7	0,7	0
11.11.2025	-	1,103	0	74,46	75,08	0	73,05	74,37	0	0	24	0	0	62,9	47,8	15,12	0,7	0,7	0
12.11.2025	-	1,098	0	75,58	76,17	0	74,16	75,45	0	0	24	0	0	62,7	47,8	14,83	0,7	0,7	0
13.11.2025	-	1,118	0	76,27	76,88	0	74,83	75,99	0	0	24	0	0	63,4	48,5	14,92	0,7	0,7	0
14.11.2025	-	1,097	0	76,21	76,82	0	74,81	75,95	0	0	24	0	0	63	48,3	14,68	0,7	0,7	0
15.11.2025	-	1,126	0	75,08	75,71	0	73,64	74,99	0	0	24	0	0	63	47,7	15,36	0,7	0,7	0
16.11.2025	-	1,247	0	74,92	75,64	0	73,48	74,77	0	0	24	0	0	65,9	49	16,98	0,7	0,7	0
17.11.2025	-	1,186	0	75,22	75,91	0	73,78	75,12	0	0	24	0	0	64,5	48,4	16,1	0,7	0,7	0
18.11.2025	-	1,147	0	74,94	75,55	0	73,56	74,83	0	0	24	0	0	62,7	47	15,63	0,7	0,7	0
19.11.2025	-	1,162	0	74,94	75,6	0	73,5	74,88	0	0	24	0	0	63,3	47,4	15,84	0,7	0,7	0
20.11.2025	-	1,201	0	74,92	75,59	0	73,48	74,87	0	0	24	0	0	63,8	47,5	16,37	0,7	0,7	0
21.11.2025	-	1,19	0	74,91	75,58	0	73,47	74,86	0	0	24	0	0	63,7	47,5	16,23	0,7	0,7	0
22.11.2025	-	1,189	0	75	75,67	0	73,56	74,95	0	0	24	0	0	63,4	47,2	16,17	0,7	0,7	0
23.11.2025	-	1,297	0	75,03	75,77	0	73,59	75,03	0	0	24	0	0	66,1	48,4	17,67	0,7	0,7	0
Итого:	-	34,73	0	2349,13	2369	0	2305,17	2344,53	0	0	744	0	-	63,13	48,03	15,09	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	419,118	31114,01	30935,77	0	30600,02	30627,38	0
23.11.2025	453,848	33463,14	33304,77	0	32905,19	32971,91	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения