

#179449#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Димитрова 33-35, г.Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 00123421	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	487,905	453,848	34.057

Подпись исполнителя



#179448#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 3370  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123421  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.11.2025	-3,9	1,322	0	76,32	77,08	0	74,79	76,25	0	0	24	0	0	66,7	49	17,68	0,7	0,7	0
25.11.2025	-0,9	1,264	0	74,79	75,51	0	73,35	74,76	0	0	24	0	0	65,4	48,2	17,24	0,7	0,7	0
26.11.2025	-0,4	1,244	0	74,79	75,49	0	73,35	74,77	0	0	24	0	0	65	48	16,98	0,7	0,7	0
27.11.2025	-1,3	1,221	0	74,88	75,57	0	73,44	74,85	0	0	24	0	0	64,5	47,8	16,64	0,7	0,7	0
28.11.2025	-0,4	1,213	0	74,82	75,5	0	73,38	74,78	0	0	24	0	0	64,3	47,8	16,54	0,7	0,7	0
29.11.2025	-0,3	1,214	0	74,9	75,59	0	73,46	74,87	0	0	24	0	0	64,3	47,7	16,54	0,7	0,7	0
30.11.2025	-0,5	1,22	0	74,89	75,58	0	73,45	74,86	0	0	24	0	0	64,6	47,9	16,67	0,7	0,7	0
01.12.2025	-	1,198	0	74,85	75,52	0	73,41	74,8	0	0	24	0	0	64,2	47,8	16,37	0,7	0,7	0
02.12.2025	-	1,226	0	74,7	75,4	0	73,26	74,68	0	0	24	0	0	64,7	47,9	16,74	0,7	0,7	0
03.12.2025	-	1,135	0	74,76	75,37	0	73,37	74,65	0	0	24	0	0	62,5	47	15,51	0,7	0,7	0
04.12.2025	-	1,082	0	74,79	75,36	0	73,56	74,64	0	0	24	0	0	61,1	46,4	14,75	0,7	0,7	0
05.12.2025	-	1,077	0	74,84	75,4	0	73,64	74,68	0	0	24	0	0	61,2	46,5	14,66	0,7	0,7	0
06.12.2025	-	1,066	0	75,03	75,57	0	73,79	74,85	0	0	24	0	0	61,6	47,1	14,48	0,7	0,7	0
07.12.2025	-	1,057	0	74,92	75,44	0	73,72	74,72	0	0	24	0	0	60,8	46,5	14,34	0,7	0,7	0
08.12.2025	-	1,083	0	74,85	75,39	0	73,62	74,67	0	0	24	0	0	61,7	46,9	14,75	0,7	0,7	0
09.12.2025	-	1,072	0	75,62	76,15	0	74,27	75,43	0	0	24	0	0	62	47,6	14,47	0,7	0,7	0
10.12.2025	-	1,074	0	76,17	76,71	0	74,75	75,97	0	0	24	0	0	62,4	48	14,39	0,7	0,7	0
11.12.2025	-	1,061	0	75,96	76,5	0	74,62	75,69	0	0	24	0	0	62,2	48	14,24	0,7	0,7	0
12.12.2025	-	1,067	0	75,56	76,09	0	74,25	75,33	0	0	24	0	0	62	47,6	14,41	0,7	0,7	0
13.12.2025	-	0,969	0	68,73	69,21	0	67,62	68,55	0	0	22	2	1	61,1	46,8	14,34	0,7	0,7	0
14.12.2025	-	1,072	0	75,07	75,61	0	73,8	74,89	0	0	24	0	0	61,6	47,1	14,56	0,7	0,7	0
15.12.2025	-	1,058	0	74,81	75,33	0	73,61	74,61	0	0	24	0	0	60,8	46,4	14,39	0,7	0,7	0
16.12.2025	-	1,109	0	74,82	75,38	0	73,52	74,66	0	0	24	0	0	62,2	47,1	15,1	0,7	0,7	0
17.12.2025	-	1,197	0	74,74	75,38	0	73,3	74,66	0	0	24	0	0	64,6	48,3	16,32	0,7	0,7	0
18.12.2025	-	1,167	0	74,75	75,37	0	73,31	74,65	0	0	24	0	0	63,7	47,7	15,95	0,7	0,7	0
19.12.2025	-	1,092	0	74,84	75,39	0	73,58	74,67	0	0	24	0	0	61,7	46,9	14,87	0,7	0,7	0
20.12.2025	-	1,08	0	74,9	75,43	0	73,7	74,71	0	0	24	0	0	61,4	46,8	14,68	0,7	0,7	0
21.12.2025	-	1,083	0	75,01	75,54	0	73,72	74,82	0	0	24	0	0	61,8	47,1	14,71	0,7	0,7	0
22.12.2025	-	1,097	0	74,86	75,39	0	73,56	74,67	0	0	24	0	0	62,2	47,3	14,91	0,7	0,7	0
23.12.2025	-	1,237	0	74,68	75,35	0	73,24	74,55	0	0	24	0	0	65,8	48,8	16,94	0,7	0,7	0
Итого:	-1,5	34,057	0	2244,65	2262,6	0	2204,44	2240,69	0	0	718	2	-	62,94	47,47	15,47	0,7	0,7	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2025	453,848	33463,14	33304,77	0	32905,19	32971,91	0
23.12.2025	487,905	35707,79	35567,37	0	35109,63	35212,6	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения