

#193135#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Димитрова 33-35, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 00123421	Показания прибора, Гкал 23.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	531,322	487,905	43.417

Подпись исполнителя



#193134#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123421
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.12.2025	-6,3	1,393	0	74,56	75,37	0	72,9	74,41	0	0	24	0	0	69,6	50,5	19,13	0,7	0,7	0
25.12.2025	-5,6	1,322	0	74,62	75,37	0	73,1	74,56	0	0	24	0	0	67,2	49,1	18,07	0,7	0,7	0
26.12.2025	4,4	1,149	0	74,99	75,54	0	73,65	74,82	0	0	24	0	0	62,9	47,2	15,64	0,7	0,7	0
27.12.2025	5,4	1,101	0	74,96	75,45	0	73,75	74,73	0	0	24	0	0	61,4	46,5	14,94	0,7	0,7	0
28.12.2025	3,8	1,081	0	74,97	75,43	0	73,77	74,71	0	0	24	0	0	60,7	46,1	14,66	0,7	0,7	0
29.12.2025	2,5	1,17	0	75,24	75,79	0	73,83	75,06	0	0	24	0	0	63,3	47,4	15,89	0,7	0,7	0
30.12.2025	-1,1	1,289	0	74,72	75,37	0	73,28	74,5	0	0	24	0	0	66,7	49,1	17,59	0,7	0,7	0
31.12.2025	-4,2	1,347	0	74,72	75,43	0	73,17	74,47	0	0	24	0	0	68,2	49,8	18,46	0,7	0,7	0
01.01.2026	-5,2	1,311	0	74,88	75,53	0	73,35	74,67	0	0	24	0	0	67	49,1	17,92	0,7	0,7	0
02.01.2026	1,2	1,263	0	74,9	75,51	0	73,46	74,62	0	0	24	0	0	66,2	49	17,21	0,7	0,7	0
03.01.2026	-0,6	1,267	0	74,85	75,45	0	73,41	74,61	0	0	24	0	0	66	48,8	17,27	0,7	0,7	0
04.01.2026	-4	1,319	0	74,8	75,44	0	73,34	74,49	0	0	24	0	0	67,3	49,3	18,03	0,7	0,7	0
05.01.2026	-3	1,357	0	74,77	75,44	0	73,19	74,51	0	0	24	0	0	68,2	49,6	18,56	0,7	0,7	0
06.01.2026	-5,5	1,409	0	74,72	75,45	0	73,04	74,49	0	0	24	0	0	69,9	50,6	19,34	0,7	0,7	0
07.01.2026	-7,8	1,436	0	74,68	75,42	0	73,01	74,46	0	0	24	0	0	70,2	50,5	19,67	0,7	0,7	0
08.01.2026	-11	1,453	0	74,61	75,35	0	72,93	74,39	0	0	24	0	0	70,1	50,1	19,95	0,7	0,7	0
09.01.2026	-9,6	1,447	0	74,66	75,39	0	72,98	74,43	0	0	24	0	0	70	50,2	19,82	0,7	0,7	0
10.01.2026	-5,2	1,405	0	74,77	75,46	0	73,1	74,5	0	0	24	0	0	69,2	49,9	19,23	0,7	0,7	0
11.01.2026	-5,2	1,373	0	74,77	75,44	0	73,13	74,48	0	0	24	0	0	68,6	49,8	18,79	0,7	0,7	0
12.01.2026	-	1,39	0	74,64	75,31	0	72,96	74,35	0	0	24	0	0	69,3	50,2	19,09	0,7	0,7	0
13.01.2026	-	1,453	0	74,87	75,55	0	73,19	74,59	0	0	24	0	0	70,4	50,6	19,86	0,7	0,7	0
14.01.2026	-	1,465	0	75,22	75,92	0	73,54	74,96	0	0	24	0	0	70,8	50,8	19,97	0,7	0,7	0
15.01.2026	-	1,338	0	75,45	76,03	0	73,93	75,07	0	0	24	0	0	67,6	49,5	18,12	0,7	0,7	0
16.01.2026	-	1,414	0	75,29	75,9	0	73,61	74,94	0	0	24	0	0	69,4	50,2	19,22	0,7	0,7	0
17.01.2026	-	1,508	0	75,33	76,03	0	73,64	75,07	0	0	24	0	0	71,8	51,3	20,51	0,7	0,7	0
18.01.2026	-	1,526	0	75,23	75,93	0	73,5	74,97	0	0	24	0	0	72,4	51,6	20,78	0,7	0,7	0
19.01.2026	-	1,622	0	74,8	75,59	0	72,98	74,63	0	0	24	0	0	74,9	52,7	22,21	0,7	0,7	0
20.01.2026	-	1,718	0	74,63	75,53	0	72,7	74,57	0	0	24	0	0	78,3	54,6	23,64	0,7	0,7	0
21.01.2026	-	1,703	0	74,57	75,51	0	72,58	74,52	0	0	24	0	0	78,6	55,1	23,46	0,7	0,7	0
22.01.2026	-	1,691	0	72,74	73,68	0	70,82	72,72	0	0	24	0	0	78,2	54,3	23,89	0,7	0,7	0
23.01.2026	-	1,697	0	73,04	73,99	0	71,12	73,03	0	0	24	0	0	78	54,2	23,84	0,7	0,7	0
Итого:	-2,7	43,417	0	2317	2338,6	0	2266,96	2310,33	0	0	744	0	-	69,43	50,25	19,19	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.12.2025	487,905	35707,79	35567,37	0	35109,63	35212,6	0
23.01.2026	531,322	38024,79	37905,97	0	37376,59	37522,93	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____