

#144242#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1547821	1	25	0,040	16,0	---
Номер абонента:		2	25	0,040	16,0	---
Адрес установки:	Ленинский, 18 ИП Рассихина					
Система	1 Р-Подача					Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.07	0,136	4,8	4,9	0,1	---	68,86	40,51	0,90	0,50	24,00
22.07	0,090	4,0	4,1	0,1	---	68,50	46,16	0,90	0,50	24,00
23.07	0,106	4,7	4,8	0,1	---	68,81	46,30	0,90	0,50	24,00
24.07	0,159	5,3	5,4	0,1	---	69,01	39,02	0,90	0,50	24,00
25.07	0,123	4,0	4,1	0,1	---	69,64	38,96	0,90	0,50	24,00
26.07	0,100	3,0	3,1	0,1	---	68,48	35,07	0,90	0,50	24,00
27.07	0,099	3,6	3,8	0,2	---	68,96	41,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,81	29,4	30,2	0,8	0,0	68,91	41,33	0,90	0,50	168,00
28.07	0,121	4,3	4,5	0,1	---	68,63	40,67	0,90	0,50	24,00
29.07	0,139	3,8	4,0	0,2	---	69,14	32,94	0,90	0,50	24,00
30.07	0,117	3,3	3,5	0,2	---	68,90	33,28	0,90	0,50	24,00
31.07	0,127	3,6	3,7	0,1	---	69,20	34,04	0,90	0,50	24,00
01.08	0,131	4,1	4,2	0,1	---	69,05	37,13	0,90	0,50	24,00
02.08	0,144	4,5	4,6	0,1	---	69,17	36,81	0,90	0,50	24,00
03.08	0,116	3,4	3,5	0,1	---	68,47	34,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,90	27,1	28,0	0,9	0,0	68,94	35,66	0,90	0,50	168,00
04.08	0,147	4,1	4,1	0,1	---	69,46	33,25	0,90	0,50	24,00
05.08	0,155	4,6	4,7	0,1	---	69,44	35,96	0,90	0,50	24,00
06.08	0,163	5,7	5,8	0,1	---	69,09	40,64	0,90	0,50	24,00
07.08	0,153	5,6	5,8	0,1	---	69,11	42,01	0,90	0,50	24,00
08.08	0,143	4,7	4,8	0,1	---	68,63	38,17	0,90	0,50	24,00
09.08	0,158	4,4	4,5	0,0	---	68,76	33,22	0,90	0,50	24,00
10.08	0,157	4,4	4,5	0,1	---	68,39	33,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,08	33,6	34,2	0,6	0,0	68,99	37,01	0,90	0,50	168,00
11.08	0,142	4,1	4,2	0,1	---	68,81	34,19	0,90	0,50	24,00
12.08	0,122	3,5	3,6	0,1	---	68,17	33,10	0,90	0,50	24,00
13.08	0,008	1,4	1,5	0,0	---	53,29	47,83	0,90	0,50	24,00
14.08	---	---	---	---	---	29,80	24,19	0,90	0,50	24,00
15.08	---	---	---	---	---	26,26	25,69	0,90	0,50	24,00
16.08	---	---	---	---	---	25,10	24,69	0,90	0,50	24,00
17.08	---	---	---	---	---	24,56	24,11	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,27	9,0	9,3	0,3	0,0	66,11	35,92	0,90	0,50	168,00
18.08	---	---	---	---	---	22,98	22,64	0,90	0,50	24,00
19.08	---	---	---	---	---	21,65	21,28	0,90	0,50	24,00
20.08	---	---	---	---	---	22,16	21,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,26	21,89	0,90	0,50	72,00
Итого:	3,06	99,1	101,7	2,6	0,0	68,69	37,87	0,90	0,50	744,0
						dT=	30,82			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,06					
Показания интеграторов	На 24:00 20.07.2025	На 24:00 20.08.2025	Результат за период		На 17:00 23.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	152,55	155,61	3,06		155,61		
Расход теплоносителя M1, т	11829,8	11928,9	99,1		11929,0		
Расход теплоносителя M2, т	11917,5	12019,1	101,7		12019,3		
Время наработки, ч	18969,9	19678,9	744,0		19678,9		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

