

#147276#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1547821

Номер абонента:

Адрес установки:

Ленинский, 18 ИП Рассихина У. О.

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработк Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	0,001	0,1	0,2	0,1	---	31,63	20,14	0,90	0,50	24,00
22.08	---	0,0	0,0	0,0	---	42,10	20,20	0,90	0,50	24,00
23.08	0,004	0,2	0,3	0,0	---	48,41	30,33	0,90	0,50	24,00
24.08	---	0,1	0,1	0,1	---	53,63	41,75	0,90	0,50	24,00
25.08	---	0,0	0,0	0,0	---	44,36	30,66	0,90	0,50	24,00
26.08	0,026	1,8	1,9	0,1	---	42,15	28,31	0,90	0,50	24,00
27.08	0,100	5,7	5,9	0,2	---	54,88	37,30	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,13	7,9	8,4	0,5	0,0	51,38	34,77	0,90	0,50	168,00
28.08	0,113	5,3	5,5	0,2	---	64,56	43,11	0,90	0,50	24,00
29.08	0,196	6,4	6,7	0,3	---	65,60	35,05	0,90	0,50	24,00
30.08	0,270	8,1	8,3	0,3	---	65,12	31,67	0,90	0,50	24,00
31.08	0,126	4,7	4,9	0,2	---	64,57	37,83	0,90	0,50	24,00
01.09	0,111	4,8	5,0	0,2	---	64,60	41,78	0,90	0,50	24,00
02.09	0,117	4,8	5,0	0,2	---	64,88	40,54	0,90	0,50	24,00
03.09	0,145	4,9	5,1	0,2	---	64,51	34,78	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,08	39,0	40,6	1,6	0,0	64,89	37,25	0,90	0,50	168,00
04.09	0,113	3,8	4,0	0,2	---	64,45	34,51	0,90	0,50	24,00
05.09	0,095	3,8	4,0	0,2	---	66,16	41,24	0,90	0,50	24,00
06.09	0,121	4,0	4,2	0,2	---	66,10	35,89	0,90	0,50	24,00
07.09	0,126	3,8	4,1	0,3	---	65,80	33,12	0,90	0,50	24,00
08.09	0,095	3,7	3,9	0,3	---	66,01	40,35	0,90	0,50	24,00
09.09	0,108	4,4	4,5	0,1	---	66,18	41,56	0,90	0,50	24,00
10.09	0,130	4,1	4,3	0,2	---	66,44	34,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,79	27,6	29,0	1,5	0,0	65,89	37,38	0,90	0,50	168,00
11.09	0,125	3,9	4,2	0,3	---	65,60	33,20	0,90	0,50	24,00
12.09	0,085	3,2	3,3	0,1	---	65,76	38,89	0,90	0,50	24,00
13.09	0,104	3,5	3,7	0,2	---	66,61	37,18	0,90	0,50	24,00
14.09	0,116	3,7	3,9	0,2	---	66,46	35,21	0,90	0,50	24,00
15.09	0,129	3,8	4,1	0,2	---	66,51	33,02	0,90	0,50	24,00
16.09	0,100	3,1	3,4	0,2	---	66,21	34,32	0,90	0,50	24,00
17.09	0,104	3,2	3,4	0,2	---	66,23	33,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,76	24,4	25,9	1,5	0,0	66,20	34,99	0,90	0,50	168,00
18.09	0,148	4,2	4,4	0,3	---	67,63	32,26	0,90	0,50	24,00
19.09	0,153	4,5	4,7	0,3	---	67,72	33,43	0,90	0,50	24,00
20.09	0,097	3,2	3,4	0,2	---	67,15	36,75	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,40	11,8	12,5	0,7	0,0	67,53	33,91	0,90	0,50	72,00
Итого:	3,16	110,7	116,5	5,8	0,0	64,74	36,23	0,90	0,50	744,0
						dT=	28,51			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,16					
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 16:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	155,61	158,77	3,16		159,10		
Расход теплоносителя M1, т	11928,9	12039,6	110,7		12050,2		
Расход теплоносителя M2, т	12019,1	12135,7	116,5		12146,5		
Время наработки, ч	19613,7	20357,7	744,0		20422,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

